

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ ZÁDAVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení s názvem

Horácká multifunkční aréna v Jihlavě - Interiéry

zadávací řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky:

Z2024-039146

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Statutární město Jihlava

IČO: 00286010

se sídlem: Masarykovo náměstí 97/1, Jihlava 1, PSČ 586 01

(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

IČO: 10800387

se sídlem: Brno, Příkop 834/8, PSČ 602 00

tel.: +420 606 113 974

e-mail: vz@koukallegal.cz

ID datové schránky: gnqnuj2

(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je **KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.**

V souladu s § 98 a § 99 zákona zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

*Dobrý den
prosím o objasnění některých položek:*

1. NAB_542- ŽEBŘINY - nemůžeme najít specifikaci výrobků.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Na základě dotazu tazatele zadavatel doplňuje specifikaci výše uvedené položky do specifikace prvků.

Aktualizovaná specifikace prvků tvoří přílohu tohoto vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace (Příloha č. 1 tohoto dokumentu).

Dotaz č. 2

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

*Dobrý den
prosím o objasnění některých položek:*

2. NAB_549+NAB_553 KOBERCE - nemůžeme najít specifikaci výrobků.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Na základě dotazu tazatele zadavatel doplňuje specifikaci výše uvedené položky do specifikace prvků.

Aktualizovaná specifikace prvků tvoří přílohu tohoto vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace (Příloha č. 1 tohoto dokumentu).

Dotaz č. 3

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

*Dobrý den
prosím o objasnění některých položek:*

3. NAB_506 + ostatní ZRCADLA - nemůžeme najít specifikaci výrobků.

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Na základě dotazu tazatele zadavatel doplňuje specifikaci výše uvedené položky do specifikace prvků.

Aktualizovaná specifikace prvků tvoří přílohu tohoto vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace (Příloha č. 1 tohoto dokumentu).

Dotaz č. 4

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Dobrý den

prosím o objasnění některých položek:

4. NAB_306, NAB_307, NAB_308, NAB_309 je problém sehnat ocelovou síť v požadované výšce 3265mm. Dokážeme sehnat síť 2000x700mm.

Varianta která by šla je taková, že by se uprostřed dal středový profil, na který by se síť navařila. Je tato varianta možná?

Popřípadě prosím o jiný návrh.

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Varianta uvedená tazatelem je možná za předpokladu splnění následujících podmínek:

- tazatelem navrhovaný horizontální středový profil musí být ve stejné nebo menší dimenzi jako vertikální profily a*
- musí být dodrženo to, že panely bude možné otevřít pro zajištění přístupu k instalačním rozvodům a bude možné je zamknout pro zajištění bezpečnosti.*

Zadavatel pro úplnost doplňuje, že rozdělení polí bude zkoordinováno architektem po předložení návrhu dílenské dokumentace.

Dotaz č. 5

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Dobrý den

prosím o objasnění některých položek:

5. Ve specifikaci vestavěného nábytku máte lakovanou překližku. V jaké kvalitě by překližka měla být?

Odpověď na dotaz č. 5

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

K dotazu tazatele zadavatel uvádí, že kvalita překližky je nábytkářská – truhlářská – multiplex – broušená. Všechny viditelné strany desky v nejlepší kvalitě (označení dle výrobce – A, příp. B) – tj. plocha neobsahuje vysprávkky, nemá žádné vady dýhy, suky, praskliny, záběhy jádra nejsou povoleny. Dle platných českých a evropských norem.

V souladu s § 98 a § 99 zákona zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci z vlastní iniciativy takto:

Změna zadávací dokumentace

Zadavatel tímto zužuje předmět plnění veřejné zakázky o následující položky obsažené v původním soupisu dodávek:

Etapu I

- položka č. 608 – Kancelářská židle s područkami; další specifikace viz D.2.10.1.2_Specifikace nevestavěného mobiliáře (2 ks);

Etapu II

- položka č. 342 – Barová židle s černým plastovým sedákem; další specifikace viz D.2.10.1.2_Specifikace nevestavěného mobiliáře (4 ks);
- položka č. 344 – Barová židle s černým plastovým sedákem; další specifikace viz D.2.10.1.2_Specifikace nevestavěného mobiliáře (4 ks);
- položka č. 346 – Barová židle s černým plastovým sedákem; další specifikace viz D.2.10.1.2_Specifikace nevestavěného mobiliáře (4 ks);
- položka č. 348 – Barová židle s černým plastovým sedákem; další specifikace viz D.2.10.1.2_Specifikace nevestavěného mobiliáře (4 ks);
- položka č. 350 – Barová židle s černým plastovým sedákem; další specifikace viz D.2.10.1.2_Specifikace nevestavěného mobiliáře (4 ks);
- položka č. 352 – Barová židle s černým plastovým sedákem; další specifikace viz D.2.10.1.2_Specifikace nevestavěného mobiliáře (5 ks);
- položka č. 354 – Barová židle s černým plastovým sedákem; další specifikace viz D.2.10.1.2_Specifikace nevestavěného mobiliáře (5 ks);
- položka č. 356 – Barová židle s černým plastovým sedákem; další specifikace viz D.2.10.1.2_Specifikace nevestavěného mobiliáře (5 ks);
- položka č. 358 – Barová židle s černým plastovým sedákem; další specifikace viz D.2.10.1.2_Specifikace nevestavěného mobiliáře (5 ks);

- položka č. 369 – Barová židle s černým plastovým sedákem; další specifikace viz D.2.10.1.2_Specifikace nevestavěného mobiliáře (4 ks).

Výše uvedených 46 ks židlí nebude předmětem plnění veřejné zakázky.

Aktualizovaný soupis dodávek tvoří přílohu tohoto vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace (Příloha č. 2 tohoto dokumentu).

Přílohy vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 – „D.2.10.1.4 Specifikace prvků akt 10092024.pdf“

Tato příloha plně nahrazuje soubor s názvem „D.2.10.1.4_Specifikace prvků.pdf“ obsažený v souboru „04.4 P4 DZŘ – PD a soupis dodávek (část 4).zip“.

(umístění v tomto souboru – D.2.10.1_TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE).

- Příloha č. 2 – „240719 JIHL Interier akt 10092024.xlsx“

Tato příloha plně nahrazuje soubor s názvem „240719_JIHL_Interier.xlsx“ obsažený v souboru „04.4 P4 DZŘ – PD a soupis dodávek (část 4).zip“.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: do 23.09.2024, do 23:59 hod.

Zadavatel upozorňuje, že způsob podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění.

V Jihlavě dne dle elektronického podpisu

Statutární město Jihlava
Mgr. Petr Ryška, primátor