

Vodárenská akciová společnost, a.s.
Soběšická 820/156, Lesná
638 00 Brno

Váš dopis ze dne
18. 11. 2021

číslo jednací
MMJ/OŽP/235400/2021-PIT
UID: jihlvp21v02o4g

vyřizuje / telefon
T. Plesinger/565 593 341
tomas.plesinger@jihlava-city.cz

Jihlava
24. 11. 2021

Vyjádření k záměru

„Jihlava, ul. Musilova, Holíkova, Krajiní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu III. tlakového pásma“
pro stavební povolení

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, příslušný podle § 76 a 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), obdržel dne 18. 11. 2021 žádost o vyjádření k záměru „Jihlava, ul. Musilova, Holíkova, Krajiní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu III. tlakového pásma“ PD pro povolení a realizaci stavby, zpracované společností Vodárenská akciová společnost, a.s. (09/2021, čís. zak.: 5324/21, Ing. Sabol). Zadavatelem a investorem akce je: Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava.

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce kanalizace a vodovodu III. tlakového pásma. Staré potrubí bude odpojeno, zdemontováno a vyřazeno z provozu. Na vodovodním potrubí vodovodních řádů budou obměněny stávající podzemní hydranty DN 80, 9 ks. Součástí stavby bude i výměna veřejných částí stávajících vodovodních přípojek (VP), osazení cca 88 ks kompleťů.

Orgán ochrany přírody souhlasí s realizací stavby dle výše uvedené PD za těchto podmínek:

1. V blízkosti stavby, na parcele 6005/1, k.ú. Jihlava, v zeleném pásu podél ulice Brtnická, se nachází hodnotné vzrostlé stromy v majetku Kraje Vysočina, které nesmí být jakkoliv poškozeny! Trasa výkopu zde bude vedena co nejdále od stromů. V blízkosti těchto dřevin bude postupováno tak, aby nebyl narušen kořenový systém.
2. Při realizaci stavby je nutné zajistit ochranu stávajících dřevin před poškozením a ničením dle § 7 zákona o ochraně přírody. Dodržena budou ustanovení ČSN 83 9061 *Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích*.
3. Ochrana kořenového systému při dočasném zatížení ve smyslu bodů ČSN 83 9061 *Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích* –
4.12 - Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojižděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízením staveníště a skladováním materiálů, bodu
4.6 - Při stavební činnosti musí být minimalizováno riziko poškození nadzemních částí stromů stavební činností a mechanismy (jakékoliv zásahy do korun stromů (ořezy) rostoucích v okolí stavby jsou možné pouze za souhlasu majitele pozemků a provedených certifikovaným arboristou. za dodržení arboristických standardů (Řez stromů, SPPK A02 002:2015)), bodu

4.8 - V kořenové zóně dřevin nebude prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu (dočasné ukládání zeminy v chráněném kořenovém prostoru stromů dle Standardu péče o přírodu a krajinu – řada A č. 01-002 Ochrana dřevin při stavební činnosti (ke stažení <http://standards.nature.cz/seznam-standardu>) je možné.) a bodu

4.10 - Výkop bude veden minimálně 2,5 m od paty kmene stromů a nesmí být poškozeny kořeny, které mají zásadní význam pro fyziologii a statiku jednotlivých stromů, tedy kořeny o průměru nad 2,5 cm.

4. Budou respektována ustanovení § 5 odst. 3 zákona – obecná ochrana rostlin a živočichů.

.....
Mgr. Olga Dvořáková
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny, ZPF

Na vědomí:
Magistrát města Jihlavy – stavební úřad