

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 568601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Jihlavě dne 30.11.2021

Č.j.: KHSV/29624/2021/JI/HOK/Sme
Sp. značka: S- KHSV/29624/2021
Vyřizuje: Ing. Karel Smejkal
Č.j. odesílatele:
Počet listů/příloh: 1/3

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Soběšická 820/156

638 00 Brno - Lesná

„Jihlava, ul. Musilova, Holíkova, Krajní, rekonstrukce kanalizace a vodovodu III. tlakového pásma“, projektová dokumentace pro stavební řízení – závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve věci stavebního záměru „Jihlava, ul. Musilova, Holíkova, Krajní, rekonstrukce kanalizace a vodovodu III. tlakového pásma“ v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) toto závazné stanovisko:

Po posouzení projektové dokumentace k povolování staveb záměru „Jihlava, ul. Musilova, Holíkova, Krajní, rekonstrukce kanalizace a vodovodu III. tlakového pásma“ s odkazem na § 3-5, 30, 77 a 82 odst. 2 písm. t) zákona o ochraně veřejného zdraví, vyhl. č. 252/2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění, vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění a nař. vl. 272/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, se **souhlasí**.

S odkazem na § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví a § 4 odst. 6 stavebního zákona se souhlas váže na splnění této podmínky:

Před vydáním kolaudačního souhlasu (provedením závěrečné kontrolní prohlídky) rekonstrukce vodovodního řadu bude KHS kr. Vysočina předložen kontrolní rozbor vody z rekonstruovaného vodovodního řadu. Rozbor bude proveden v rozsahu kráceného rozboru dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění. Kontrolní vzorek bude odebrán držitelem osvědčení o akreditaci, nebo držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře, nebo u držitelem autorizace. Dále budou předloženy doklady o shodě použitých materiálů a doklad o provedení proplachu a desinfekci potrubí. Použité materiály přicházející do styku s pitnou vodou budou odpovídat požadavkům vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění.

Odůvodnění:

Dne 19.11.2021 byla KHS kraje Vysočina doručena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Jihlava, ul. Musilova, Holíkova, Krajní, rekonstrukce kanalizace a vodovodu III. tlakového pásma“. Projektová dokumentace byla zpracována společností VODÁRENSKÁOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. v 09/2021.

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající kanalizace a vodovodu v jižní části Jihlavy v ul. Musilova, Holíkova a Krajiní.

SO 01 Kanalizace

část 1 bude provedena z trub kameninových DN 500 v délce 51,0 m a DN 400 v délce 106,5 m

část 2 bude provedena z trub kameninových DN 300 v délce 418,0 m

část 3 bude provedena z trub kameninových DN 300 v délce 365,5 m

Součástí stavby je obměněna 25 ks revizních šachet, osazení cca 89 ks odboček a výměna veřejných částí stávajících kanalizačních přípojek.

Staré kanalizační potrubí bude odpojeno, zdemontováno a odstraněno.

SO 02 Vodovod

část 1 bude provedena z trub litinových, hrdlových DN 100 v délce 238,5 m

část 2 bude provedena z trub litinových, hrdlových DN 80 v délce 434,0 m

část 3 bude provedena z trub litinových, hrdlových DN 80 v délce 437,5 m

část 4 bude provedena z trub litinových, hrdlových DN 80 v délce 470,0 m

součástí stavby je obměna 10 ks podzemních hydrantů DN 80, osazení 94 ks kompletů pro přepojení stávajících vodovodních přípojek a výměna veřejných částí vodovodních přípojek.

Staré vodovodní potrubí bude odpojeno a zdemontováno.

Stavba po dokončení nebude zdrojem hluku. Hluk ze stavební činnosti bude omezován technickoorganizačními opatřeními. Hlučné stavební práce budou prováděny v době denní.

Stanovená podmínka vychází z požadavků vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kraje Vysočina, že uvažovaný záměr není v rozporu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA
se sídlem v Jihlavě
Tel. číslo 1914/15, 586 01 Jihlava

Ing. Karel Smejkal
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální v Jihlavě

Rozdělovník:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno - Lesná