


TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce : ZSS BOŽENY NĚMCOVÉ 2, Jihlava

Investor: PBH, Jihlava

Vypracoval : ing. Jana Holubová



Jihlava, říjen 1989

Na základě objednávky PEH Jihlava bylo vypracováno zaměření stávajícího stavu domu Boženy Němcové 2, sousedícího s domem Jiráskova 26. Objekt je čtyřpodlažní.

Byty jsou ve třech podzemních podlažích. Každý byt (s výjimkou dvou bytů v I. NP) má předsíň, sklad, WC, spíž, kuchyň a pokoj. V kuchyni je umístěna vana. V domě je zavedení plyn, ohřev TUV je zajištěn kamnami, vytápěné plynovými topidly, v některých bytech ještě topidly na tuhá paliva. Sporáky plynové.

SVISLÉ KONSTRUKCE :

zděné, tloušťky:

obvodní zdivo : suterén 675 mm
I. NP - 600 mm, 450 mm, 300 mm
III. a II. NP - 450 mm

střední nosná zeď: suterén 600 mm
I.NP, II.NP, III.NP - 450 mm

Příčky: převážně tl. 100 mm

SCHODIŠTĚ :

stupně kamenné, schodnice
z I.profilů č. 120

KROV - stojanó stolice, osvětlení střešními okny,
krytina alukryt, žlaby nástřešní

PODLAHY - jako nášlapná vrstava v pokoji, předsíni a
v kuchyni, nejčastěji používáno PVC, pod-
klad palubky nebo dřevotříska. Pod vanou
občas teracová dlažba.
Ve skladu, spíži a na WC cementová dlažba.
V suterénu nejčastěji betonová mazanina.
Podesty a mezipodesty na schodišti - lité
teraco.

Výplně otvorů - většinou původní, dřve osazené do dřevěné
zárubně, okna dvojité.

Parapety oken - v obytných místnostech okolo 850 mm.

Fasáda - značně poškozená, vápenná omítka.

Sokl kámen, okolo sklepních oken lemování z cihel, stejně lemován i sokl. Viditelné železobetonové překlady.

Přístup do domu je z ulice Boženy Němcové a ze dvora.