

T e c h n i c k á z p r á v a

=====

Akce: ZSS Jiráskova 22

Investor: PBH Jihlava

Vypracoval: ing. Jana Holubová

OKRESNÍ STÁVEDLÍ PODNIK  
Jihlava, říjen 1989 JIHLAVA, státní podnik  
Směnská 65 telefón 260516  
2 PROJEKCE  
Havlíčkova 44 telefon 27143

Na základě objednávky PBH Jihlava bylo vypracováno zaměření stávajícího stavu domu Jiráskova 22, sousedícího s domem Jiráskova 20. Objekt je čtyřpodlažní.

V každém podlaží (mimo suterén) jsou čtyři byty. Tyto byty jsou obdobné - předsín, sklad, WC, spíž, kuchyň a pokoj. Vytápění bytů je zajištěno plynovými topidly, stejně tak ohřev TUV. Byty jsou vesměs vybaveny plynovými sporáky.

Svislé konstrukce - materiál nosných zdí - cihla pálená tloušťky obvodového zdíva:

suterén - 675 mm

I.NP - 60 mm, 450 mm, 30 mm

II.NP - 450 mm

III.NP - 450 mm

střední nosná zeď: suterén 600 mm

I.NP, II.NP, III.NP - 450 mm

Ostatní nosné zdi: 300 mm, 450 mm

Příčky převážně tloušťky 100 mm.

Sohodiště - stupně kamenné, schodnice tvořena I profilem 120.

Krov - původní, stojatá stolice.

Prosvětlení střešními okny.

Krytina eternit, žlaby podokapní.

Podlahy: Jako nášlapná vrstva nejčastěji používáno PVC (obytné místnosti, předsín), ve spíži, skladu a WC cementové dlaždice. Pod vanou občas bývá teracová dlažba. Podklad pod PVC - dřevotříска nebo palubky.  
Suterén - betonová mazanina, půda - topinková dl.

Výplně otvorů - původní, okna dvojitá, dveře osazovány do dřevěných zárubní.

Parapety oken se pohybují okolo 85cm.

Fasáda - vápenná omítka, poškozená. Sokl kamenný, okolo sklepních oken Cihly pálené, viditelné betonové překlady.

Přístup do domu - z ulice Jiráskovy a ze dvora.