



Rozvodná soustava NN-VO: 3+PEN, 3+N+PE, 1+N+PE, 50Hz, 230/400V / TN-C, TN-S  
Ochrana PND: automatickým odpojením v síti TN, dle ČSN 33 2000-4-41, ed.3



SO404 - Osvětlení přechodu pro chodce ul. Okružní u zast. „Demlova“

Zodp. proj.:	Ing. Zbyněk Pecina	Ing. Zbyněk Pecina
Akce :	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce	Projektování el. zařízení Fügnerova 8, Jihlava mobil: 608 76 95 44 mail: zbyndapecina@seznam.cz
Investor:	Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, Jihlava	Stupeň: DpPS
Výkres :	SCHÉMA ROZVODU VO	Datum: září 2024
		Formát: 2 x A4
		Číslo zakázky: a752023-4
		Měřítko : ----
		Kopie č.: Výkres č.: D.2