

SCHÉMA NAPÁJENÍ

PŘÍVOD: MINIMÁLNĚ CYKY-J 5x10 mm2

Místnost č.202

R.Č 202

Půdní prostor

K.J 01

K.J 02


K.J 03

K.J 04

K.J – KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
R.Č. – ROZVADĚČ ČÍSLO
PŘÍVODY KE K.J DLE T.Z

Napěťová soustava 3NPE, 50 Hz, 400V/TN–S
Ochrana dle ČSN 332000–4–41 ed.3 aut. odpojením od sítě

Handwritten signature

Vypracoval PETR_SLEZÁK	Zodp. projektant ING.S.LANGMAJER	Tech. kontrola	 <div>TEL: 603 502 467 IČO: 18197621 DIČ: CZ18197621 BRNĚNSKÁ 48, 586 01 JIHLAVA</div>	
Kreslil PLOTŘ			formát A4	
Investor STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA, MASARYKOVO NÁM. 97/1			datum DUBEN 2024	
Akce KINO DUKLA JIHLAVA KLIMATIZACE PROMÍTACÍCH SÁLŮ A KABINY			účel PROVEDENÍ ÚPRAV	
			č. zakázky P.1119/2024	
			č. kopie -	
Obsah výkresu BLOKOVÉ SCHÉMA NAPÁJENÍ			archivní č. -	
			Měřítko -	Č. výkresu D.1.4.3