



- LEGENDA ZNAČEK:
- SPINÁČ JEDNOPÓLOVÝ, IP20
 - PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ, IP20
 - PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ, IP20
 - PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, IP20
 - TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ, IP20
 - STROPNÍ POHYBOVÉ ČIDLQ, IP20
 - STROPNÍ POHYBOVÉ ČIDLQ, IP44
 - ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 16A/230V, IP20
 - ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 16A/230V, IP44
 - ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 16A/400V, IP44
 - EL. VÝVOD 1-FÁZOVÝ
 - EL. VÝVOD 3-FÁZOVÝ
 - ROZVADĚČ
 - UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJENÍ
 - HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA
 - TLAČÍTKO TOTAL STOP / STOP FVE S VYRÁZECÍM SKLÍČKEM
 - PŘISAZENÉ STROPNÍ LED SVÍTIDLO
 - PŘISAZENÉ / ZAPUŠTĚNÉ STROPNÍ LED SVÍTIDLO
 - PŘISAZENÉ / ZAPUŠTĚNÉ STROPNÍ LED SVÍTIDLO
 - PŘISAZENÉ PRACHOTESNÉ STROPNÍ LED SVÍTIDLO

POZNÁMKA:
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, -50Hz, 230/400V, TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
ZÁKLADNÍ OCHRANA:
- IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- PŘEKÁŽKAMI NEBO KRYTY
OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PORUŠĚ:
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
- OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
V KOUPELNÁCH A UMÝVACÍCH PROSTORECH INSTALACE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-7-701 ed.2 A ČSN 33 2130 ed.3.
ROZVODY BUDOU ULOŽENY SKRYTĚ V PODHLEDECH A V PRÍČKÁCH, V TRUBKÁCH ULOŽENÝCH V KONSTRUKCI PODLAH, PO POVRCHU VE ŽLABECH A TRUBKÁCH.
TRASY BUDOU UPŘESNĚNY DLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ.
NUTNO DODRŽET ODSTUP SILNO A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ MIN 300MM.
POZICE KONCOVÝCH PRVKŮ BUDOU UPŘESNĚNY DLE PD INTERIÉRU.

Tabulka místností 1.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
101	Šatna	20,40
102	Sprchy šatny	8,67
103	WC šatny	10,42
104	Šatna	20,40
105	Rozhodčí - šatna	6,85
106	Rozhodčí - WC předsíň	2,94
107	Rozhodčí - WC	1,08
108	Rozhodčí - Sprcha	1,68
109	Sklad+prádelna	5,51
110	Technologie FVE	5,36
111	Technická místnost	18,15
112	Šatna	20,40
113	Sprchy šatny	8,67
114	WC šatny	10,42
115	Šatna	20,40
116	Šatna	20,40
117	Sprchy šatny	8,67
118	WC šatny	10,42
119	Šatna	20,40
120	Sklad	8,92
121	WC ženy - předsíňka	4,47
122	WC ženy - chodba	4,73
123	WC ženy - kabina	1,22
124	WC ženy - kabina	1,20
125	WC ženy - kabina	1,22
126	Invalidní WC ženy	4,09
127	WC muži - předsíňka	4,82
128	WC muži - pisoáry	6,62
129	WC muži - kabina	1,26
130	WC muži - WC	1,26
131	Invalidní WC muži	4,09
132	Sklad odpadu	5,95
133	Veřejné WC muži - předsíňka	1,60
134	Veřejné WC muži - kabina	1,71
135	Veřejné WC ženy - předsíňka	1,60
136	Veřejné WC ženy - kabina	1,71
137	Bistro - WC zaměstnanci	1,90
138	Bistro - šatna zaměstnanci	2,82
139	Bistro - kuchyň	6,46
140	Bistro	30,50
		319,38 m

název projektu
Revitalizace sportovního areálu Bedřichov

stupeň dokumentace
Sloučené územní a stavební povolení

stavebník
Statutární město Jihlava
Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zástupce: Pavel Svoboda, DIS; pavel.svoboda@jihlava-city.cz

místo stavby
p.č. 129/46, 129/58, 129/108, 129/42, 129/45, 2692, 2697, 2669, 575 a 648/1 k.ú. Bedřichov u Jihlavy [659878]

hap hlavní architekt projektu KonceptArch s.r.o. Za Valem 17, 148 00 Praha 4	Ing.arch. Petr Srogončík Ing.arch. Jiří Suchý	pare
autor projektu Ing. Ondřej Pipal	kontakt	

±0,000 = +505,500 m.n.m. BpV

projektová část
D.1.4.4. Silnoproudé elektroinstalace

výkres

D.1.4.4.101 Půdorys 1.NP

datum 09.05.2024	měřítko 1:100	formát 4xA4
---------------------	------------------	----------------

Koncept Arch