

U Mincovny 8, Jihlava | detašované pracoviště

Dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne
12.09.2023číslo jednací
MMJ/OŽP/168949/2023-DoJ
SZ-MMJ/OŽP/60521/2023/2
jihlvp23v01yuivyřizuje / telefon
Ing. Doskočil/3322
jiri.doskocil@jihlava-city.czJihlava
12.10.2023

Sdělení vodoprávního úřadu

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 a § 106 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozd. předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný podle ust. § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, obdržel dne 12.09.2023 pod č.j. MMJ/OŽP/168949/2023 Vaší žádost o závazné stanovisko pro stavbu: „**Cyklostezka R05 ul. 5. Května – hl. nádraží, Jihlava**“, která se nachází na pozemku p.č. 5148/1, 5145/1, 5141/1, 5122/1, 5122/3, 5122/5, 5122/4, 6191/2, 6191/85, 5122/6, 5122/1, 5138/1, 5122/7, 5119/3, 6145/1, 6145/2 v k.ú. Jihlava.

Bude provedena cyklostezka v celkové délce cca 565 a 43 m a šířky cca 3,0 m.

Cyklostezka bude odvodněna příčným sklonem do stávajícího povodí drážního potoka v celé délce trasy.

Součástí stavby je i rámový propustek světlé šířky 2 m a výšky 1,5 m, návrhová kapacita propustku je 13 m³/s, což kapacitně vyhovuje i pro Q₁₀₀. Rámový propustek bude proveden se šikmými čely, dna a břehové plochy budou opatřeny kamennou rovinou a dno záhozem. V celém úseku kolem propustku bude provedeno zábradlí o výšce 1,3 m. Kamenná rovnanina bude provedena ve sklonu max. 1:1 a to kameny nad 200 kg. V místě navržených poloroštů a rámového propustku bude provedeno demontovatelné zábradlí výšky min. 1,3 m nad upravený terén. V případě budování propustku bude odvodnění doplněno o trubní obtok. V případě budování propustku bude odvodnění doplněno o trubní obtok.

Investorem stavby je Statutární město Jihlava, IČO: 00286010, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava.

Stavbou budou dotčeny pozemky p.č. 5148/1, 5145/1, 5141/1, 5122/1, 5122/3, 5122/5, 5122/4, 6191/2, 6191/85, 5122/6, 5122/1, 5138/1, 5122/7, 5119/3, 6145/1, 6145/2 v k.ú. Jihlava.

Stavba se nenachází ve stanoveném ochranném pásmu vodního zdroje. Stavba se nachází na pozemcích, na kterých se nachází vodní tok – Drážní potok, IDVT 10207329 a bezejmenný tok, IDVT 10192891. Stavba se nachází v záplavovém území vodního toku – Drážní potok, IDVT 10207329, které bylo stanoveno opatřením obecné povahy Magistrátu města Jihlavy ze dne 25.02.2016 č.j.: MMJ/OŽP/140/2016-3.

Určení polohy místa předmětu žádosti (orientačně podle souřadnic X, Y):

- X – 668370,29; Y – 1127981,02

Po prostudování doložené projektové dokumentace, která byla vypracována panem Ing. Janem Sedlákem, PROFI Jihlava, spol. s r.o., IČO: 181 98 228, Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava v září

2023, č.z.: 2022-000085 Vám k tomuto sdělujeme:

1. Stavba nemá charakter vodního díla dle ustanovení § 55 vodního zákona a bude povolena příslušným stavebním úřadem.
2. **Rámový propustek musí být proveden tak, aby převedl průtoky o minimální hodnotě Q_{100} .**
3. Srážkové vody budou v co největší míře likvidovány (prostřednictvím vsakování) na pozemcích využitých pro výstavbu dle ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona. Pokud to nebude vzhledem k charakteristice daného místa možné, bude zajištěno zadržování a následné odvádění těchto srážkových vod
4. Vzhledem k tomu, že se stavba nachází na pozemku, na kterém se nachází vodní tok – Drážní potok, IDVT 10207329 a bezejmenný tok, IDVT 10192891 a dále se stavba nachází v záplavovém území vodního toku – Drážní potok, IDVT 10207329, které bylo stanoveno opatřením obecné povahy Magistrátu města Jihlavy ze dne 25.02.2016 č.j.: MMJ/OŽP/140/2016-3, bude požádáno o udělení souhlasu dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona.
5. Žádost o vydání souhlasu bude předložena na předepsaném formuláři a doložena doklady ve smyslu vyhl. MZe ČR č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatřeních vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, zejména bude doložena projektová dokumentace záměru, vyjádření správce povodí a správce vodního toku.
6. Stavbou dojde k dotčení vodohospodářských zařízení (vodovodu, kanalizace), respektive jejich ochranných pásem, toto dotčení musí být prokazatelně projednáno s provozovateli těchto vodohospodářských zařízení a jejich požadavky musí být plně respektovány.

Toto sdělení nenahrazuje povolení ani souhlas vodoprávního úřadu a není rozhodnutím podle předpisu o správním řízení, proto se nelze proti němu odvolat.

Dále uvádíme, že výše uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potencionálu vod.

Doba platnosti tohoto vyjádření je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření jiného správního úřadu

Ing. et Ing. Jana Dohnalová
vedoucí odd. vodního hospodářství
– vodoprávního úřadu

Vypraveno dne: 02.08.2022

Rozdělovník:

Doručí se:

1. PROFI Jihlava, spol. s r.o., IČO: 181 98 228, Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava (doručeno prostřednictvím DS)

Na vědomí:

2. Magistrát města Jihlavy, stavební úřad
3. Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy
4. Magistrát města Jihlavy, OTS