

T e c h n i c k á   z p r á v a

Akce: Dům Boženy Němcové 4, Jihlava  
Zaměření pro instalace

Investor: PBH Jihlava

Jihlava, červenec 1990

Vypracovala: Ing Jana Holubová

  
STAVEBNÍ PODNIK TŘEŠŤ  
státní podnik  
PROJEKCE  
586 01 JIHLAVA, Havlíčkova 44  
tel.: 271 43 2

Na základě objednávky PBH Jihlava bylo vypracováno zaměření stávajícího domu Boženy Němcové 4, sousedícího s domem Karoliny Světlé 15. Objekt je čtyřpodlažní, tři podlaží obytné nadzemní a suterén.

Byty jsou obdobné - předsíň, sklad, WC, spíž, kuchyň, pokoj. Vana je umístěna v kuchyni. Některé byty jsou upraveny nájemníky - doplněny kuchyňskými linkami, příčkami okolo vany a pod. Byty jsou vybaveny sporáky, karmami a převážně plynovými otopnými tělesy.

Svislé konstrukce:  
-----

Materiál nosných zdí - CP

Tloušťky obvodového zdiva: suterén 67,5cm

I.NP převážně 60cm, dále 45 a 30cm

II.NP. III. NP. - 45cm

střední zeď : suterén - 60cm

ostatní podlaží - 45cm

Příčky tloušťky 100mm

Schodiště - stupně kamenné, schodnice navržena z I.profilu 120  
-----

Krov - původně, stojatá stolice

Krytina - eternit, žlaby podokapní.

Podlahy :

Jako nášlapná vrstva nejčastěji v předsíni v obytných místnostech použito PVC, zřídka kdy cementová dlažba. V-suterénu betonová mazanina a cementová dlažba. Na chodbách domu lité teraco, stupně kamenné Na půdě topinková dlažba. Pod PVC jsou buď palubky nebo dřevotřísky.

Výplně otvorů:  
-----

Většinou původní, dveře osazovány do dřevěných zárubní. Parapety oken se pohybují okolo 85cm.

Fasáda: vápenná omítka, poškozená,  
sokl kamenný.

Přístup do domu z ulice Boženy Němcové a ze dvora.