

AŽD Praha s.r.o.
Divize Automatizace silniční techniky
Křížíkova 465/32
Královo Pole
612 00 Brno

Váš dopis ze dne
8. 1. 2024

číslo jednací
MMJ/OŽP/116446/2024-PIT
SZ: MMJ/OŽP/5582/2024-3
UID: jihlp24v01180

vyřizuje / telefon
Plesinger/565 593 341
tomas.plesinger@jihlava-city.cz

Jihlava
15. 5. 2024

Vyjádření k záměru

„OSVĚTLENÍ PŘECHODU + VO, PŘÍPOJKA NN PRO MUR“
pro společné územní a stavební řízení

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, příslušný podle § 76 a 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), obdržel dne 8. 1. 2024 žádost o vyjádření k záměru „OSVĚTLENÍ PŘECHODU + VO, PŘÍPOJKA NN PRO MUR“ dle PD pro povolení a realizaci stavby, zpracované AŽD Praha s.r.o., Divize Automatizace silniční techniky, Křížíkova 465/32 Královo Pole, 612 00 Brno (12/2023, Skopal/Panáček, O27Q8423, aktualizace 17.5.2024 – doplněny protlaky a). Zadavatelem a investorem je: Statutární město Jihlava, Masarykovo n. 1, 586 01 Jihlava.

Předmětem projektu je úprava nevyhovujícího osvětlení přechodu pro chodce na hlavní silnici II. třídy v místní části obce Jihlava – Helenín. Součástí řešení je i zbudování přípojky N pro úsekové měření rychlosti.

Místo stavby: Jihlava – Helenín, silnice II. tř.

Katastrální území: Helenín [659827]

Parcely dotčené výstavbou: 47/1; 47/2; 70/13; 161/1; 161/4; 167

Orgán ochrany přírody **souhlasí** s realizací záměru dle předložené PD, za předpokladu plného respektování níže uvedených podmínek:

1. Pokud by se jako nezbytné ukázalo kácení dřevin rostoucích mimo les podle §3 vyhl. č. 189/2013 Sb. (tj. obvod ≥ 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, porost $\geq 40m^2$ plochy, součást stromořadí anebo jsou součástí významného krajinného prvku), bylo by kácení dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., možné teprve na základě pravomocného povolení (příp. závazného stanoviska) ke kácení, vydaného příslušným orgánem ochrany přírody, na základě žádosti, kterou podává vlastník pozemku (popř. se souhlasem majitele). Pokácení dřevin rostoucích mimo les bez les bez řádného povolení orgánu ochrany přírody je podle §87, odst. 2 e), popř. §88, odst. 1 c), zákona č. 114/1992 Sb., přestupkem.
2. Vedení trasy pod dřevinami (v majetku Krajská správa a údržba silnic Vysočiny), nacházejícími se po pravé straně komunikace II/602 ve směru z Jihlavy, bude realizováno řízenými protlaky v délkách 16, 13, 17, 6, 5 a 10m tak, aby nebyl porušen kořenový systém dřevin a nedošlo k jejich závažnému poškození vedoucímu k postupnému odumření. Upozorňuji také, že přerušením kotevních kořenů může dojít k náhlému selhání a pádu na komunikaci.

3. Startovací a koncové jámy řízených protlaků budou umístěné v dostatečné vzdálenosti od paty kmene stromů (tj. 2,5m), mimo kořenovou zónu, tak, aby byl řízený protlak smysluplný a nebyl porušen kořenový systém stromu. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m.
4. Při realizaci stavby na parcela 161/1, k.ú. Helenín bude zajištěna ochrana dřevin před poškozením a ničením dle § 7 zákona o ochraně přírody. Dodržena bude ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích nebo Arboristický standard SPPK A01 002:2017 – Ochrana dřevin při stavební činnosti (<https://standards.nature.cz/seznam-standardu/>).
5. Výkop v kořenovém prostoru (tedy pod okapovou linií zvětšenou o 1,5m) bude prováděn ručně a minimálně 2,5 m od paty kmene stromů (v bližší vzdálenosti bude proveden protlak). U stromů a nesmí být poškozeny kořeny, které mají zásadní význam pro fyziologii a statiku jednotlivých stromů, tedy kořeny o průměru nad 2,5 cm. Pokud dojde k poškození, musí být kořen ostře přetnut a místo řezu zahlazeno. Výkop je nutné co nejdříve znovu zasypat, aby se zabránilo vysušení a odumření obnažených kořenů. Upozorňujeme, že v případě narušení kořenového systému vzrostlých stromů může dojít k odumření exempláře a v některých případech také v důsledku narušení statiky k náhlému selhání (vývratu).
6. Budou respektována ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny – obecná ochrana rostlin a živočichů.
 - Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění zemědělských, lesnických a stavebních prací, při vodohospodářských úpravách, v dopravě a energetice postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. Orgán ochrany přírody uloží zajištění či použití takovýchto prostředků, neučiní-li tak povinná osoba sama.

.....
Mgr. Olga Dvořáková
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny, ZPF

Na vědomí:
Magistrát města Jihlavy – stavební úřad