

AŽD Praha s.r.o.
Křižíkova 465/32, Královo Pole
612 00 BRNO

Váš dopis ze dne 20. 5. 2024
číslo jednací MMJ/OTS/122564/2024-PřT
Jihlvp24v016mb

vyřizuje / telefon Tadeáš Příbyl/565 592 532
tadeas.pribyl@jihlava-city.cz

Jihlava
29. 5. 2024

Vyjádření k projektové dokumentaci: „Osvětlení přechodu + VO, Přípojka NN pro MUR

Odbor technických služeb, Magistrátu města Jihlavy obdržel dne 20. 5. 2024 žádost o vyjádření pod číslem jednací MMJ/OTS/122564/2024 k projektové dokumentaci, která řeší záměr nevyhovujícího osvětlení přechodu pro chodce na hlavní silnici II. třídy v místní části obce Jihlava – Helenín, kde stávající osvětlení nevyhovuje platným předpisům a nově bude v souladu se světelným výpočtem a to vč. adaptačního pásma (soulad s TKP 15).

Bude realizována instalace 10 ks stožárů VO (z toho 8 ks osvětlení komunikace – adaptační pásmo a 2 ks osvětlení přechodu pro chodce) + přípojka NN pro úsekové měření rychlosti.

Investorem stavby je: statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava.

Při realizaci akce dojde ke střetu/kolizi:

1. S vodovodem ŠLT DN 150
2. Se splaškovou kanalizací PVC DN 250

Odbor technických služeb Magistrátu města Jihlavy souhlasí se záměrem výstavby: „Osvětlení přechodu + VO, Přípojka NN pro MUR za dodržení níže uvedených důvodů:

1. Budou dodrženy podmínky uvedené ve standardech pro plánování, projektování, výstavbu, správu, údržbu a provozování vodovodů a kanalizací na území statutárního města Jihlavy https://jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=560848
2. Požadujeme, aby byly dodrženy veškeré podmínky stanovené provozovatelem SMJ s.r.o. uvedené ve vyjádření č. 8/2024
3. Při stavbě musí být dodržena ČSN 736005 prostorové uspořádání vedení technického vybavení (Říjen 2020)
4. Sloupky VO nesmí být umístěny na VHI a musí být dodrženo ochranné pásmo od ní

Při každé změně projektu nebo stavby je nutno požádat o nové stanovisko.

Platnost tohoto vyjádření je po dobu jednoho roku od jeho vydání.

S pozdravem

podepsáno elektronicky
Ing. Michal Horňák,
vedoucí odboru technických služeb