

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava  
Tel.: 567 553 240, IČO: 60727772, DIČ: CZ 60727772

## Vyjádření č. 57-23 MU z hlediska sítí VO vč. činností v OP k PD stavby

### Vodovod, ul. Evžena Rošického, Jihlava

Žadatel: VODAK s.r.o., Humpolec, Jiří Poláček  
Adresa: Pražská 544, 39630 Humpolec  
Mob.: 602175859  
Email: [projekce@vodakhu.cz](mailto:projekce@vodakhu.cz)  
Akce: Vodovod, ul. Evžena Rošického, Jihlava

### Sdělujeme,

že v zájmovém území, dle dodaných podkladů, **se nachází** zemní síť veřejného osvětlení (VO) v naší správě – viz přiložené situace.

S realizací stavby (objekty SO 01, SO 02 a SO 03) a vydáním územního a stavebního povolení výše uvedené stavby tak, jak byla předložena PD

### souhlasíme

pouze za podmínek, že VO zůstane zachováno v plném rozsahu a plně funkční.

Při realizaci je bezpodmínečně nutné dodržet níže uvedená opatření.

#### *Opatření pro zemní práce v pásmu VO*


- před zahájením prací je nutné bezpodmínečně přesně **zjistit-vytyčit kabelová vedení** / prostor nápojných míst / přímo na staveništi a to správcem sítí VO
- veškeré zemní práce v blízkosti vedení či zařízení VO budou prováděny ručně
- předem **upozornit** organizaci vydávající toto vyjádření **o zahájení stavebních prací** a **uvést spojení** s pracovníkem zodpovědným za provádění stavby
- při jakémkoliv odhalení sítí VO vlivem zemních prací, budou tyto sítě **nově uloženy do chrániček**  
/ např. betonové skládané a pod. /
- při stavbě zabezpečit dotčené vedení před poškozením, případné poškození **neprodleně ohlásit**
- před definitivním záhozem si **vyhrazujeme právo kontroly instalace** /nového kabelu, chrániček, spojky a pouzdra stožáru apod. /převzetí **zápisem do stavebního deníku**
- prováděné výkopy nesmí být blíže než 1m od základu sloupů, nelze-li tuto podmínku dodržet, provede investor opatření dle dispozic správce zařízení
- při křížení či těsném souběhu s naším vedením VO a SSZ **dodržet minimální vzdálenosti** stanovené ČSN 73 6005
- v případě průchodnosti obyvatel přes dotčenou stavbu **musí být zajištěno řádné osvětlení** průchodné komunikace.

Technické podmínky stanoví správce zařízení.

Jakékoliv poškození zařízení veřejného osvětlení odstraní zhotovitel stavby v celém rozsahu na své náklady. Dále správce tohoto veřejného osvětlení vystaví zhotoviteli stavby jednorázovou **pokutu** v hodnotě **10.000, Kč** za poškození tohoto zařízení, splatnou do 14 dnů od doručení.

Digitální podklady (uložení sítě VO) ve formátu dwg či dgn Vám poskytne na základě žádosti - Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy – pan Vladimír Hruška, tel. 565 593 534, mail - [vladimir.hruska@jihlava-city.cz](mailto:vladimir.hruska@jihlava-city.cz)

## Situace VO





# VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI PODZEMNÍCH SÍTÍ „B“

Fo26\_02a

List 3/1

Doba platnosti vyjádření je 1 rok od data vydání.



V Jihlavě dne: 15. 3. 2023

vyřizuje: Jaroslav Munduch .....  
mob.: 734173436