

STÁVAJÍCÍ STOŽÁR

3729

SKŘÍŇ 9x160A
V PILÍŘI

STÁVAJÍCÍ ROZVOD VO

VO - CYKY-J 5x16/HDPE63 + FeZn30/4

A8

A7

A6

A5

A4

VO - CYKY-J 5x10/HDPE63 + FeZn30/4

A3

A2

A1

STÁVAJÍCÍ STOŽÁR

3124

STÁVAJÍCÍ ROZVOD VO

Rozvodná soustava NN: 3+PEN, 3+N+PE, 1+N+PE, 50Hz, 230/400V / TN-C, TN-S
Ochrana PND: automatickým odpojením v síti TN, dle ČSN 33 2000-4-41, ed.3



Zodp. proj.:	Ing. Zbyněk Pecina	Ing. Zbyněk Pecina	
Akce :		Projektování el. zařízení	
Veřejné osvětlení Heulos		Fügnerova 8, Jihlava	
Veřejné osvětlení		mobil: 608 76 95 44	
Investor:		mail: zbyndapecina@seznam.cz	
Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, Jihlava		Stupeň:	DpPS
Vykres :		Datum:	květen 2024
SCHÉMA ROZVODU VO		Formát:	5 x A4
		Číslo zakázky: a642023	
		Měřítko :	----
		Kopie č.:	Výkres č.:
			D.2