

Ing. Zbyněk Pecina
Beranovec 27,
588 33 Suchá

Váš dopis ze dne	číslo jednací	vyřizuje / telefon	Jihlava
MMJ/OTS/150296/2024-RoE	jihlvp24v01erh	Ing. Eva Rosendorfská/565 592 533	21. 6. 2024
		eva.rosendorfska@jihlava-city.cz	

Vyjádření k akci „Rozšíření VO v ul. U Větrníku“ – pro územní řízení

Odbor technických služeb, magistrátu města Jihlavy obdržel dne 14. 6. 2024 žádost o vyjádření k akci s názvem „Rozšíření VO v ul. U Větrníku“ pod č. j. MMJ/OTS/150296/2024

Předloženým záměrem je výstavba veřejného osvětlení podél komunikace ul. U Větrníku. Na severozápadním konci se nachází stávající stožár č. 6261, který je připojen stávajícím vzdušným rozvodem a je z něj veden vzdušný rozvod bez stožárů ke stožáru č. 2766, který je v křižovatce ulic U Větrníku a Na Bělidle. Vzdušný rozvod bude přerušen, budou vystrojeny stožáry se svítidly (A1 – A3) a bude provedeno nové propojení mezi novými stožáry a bude zpět napojen stávající vzdušný rozvod. Nové rozvody VO jsou navrženy vzdušným závěsným kabelem CYKYz-J 3x4, kabelem budou prosmyčkovány nové stožáry se svítidly. Ke svítidlům budou vedeny vodiče CYKY-J 3x1,5. Stožáry budou přizemněny zemnicí deskou ZD02 FeZn1000x500mm, připojenou ke kovové části stožáru vodičem FeZn Ø 10.

Navrženým záměrem dojde ke střetu s vodohospodářskou infrastrukturou ve vlastnictví statutárního města Jihlava a v provozování SLUŽEB MĚSTA JIHLAVY s.r.o. – divize VI.

Statutární město Jihlava, odbor technických služeb, Magistrátu města Jihlavy nemá k plánovanému záměru námitek při dodržení následujících podmínek:

1. Budou dodrženy podmínky uvedené ve standardech pro plánování, projektování, výstavbu, správu, údržbu a provozování vodovodů a kanalizací na území statutárního města Jihlavy https://jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=560848
2. Vodohospodářská infrastruktura bude před zahájením vytyčena na náklady investora.
3. Žádáme, aby byly co nejvíce dodržena ochranná pásma vodohospodářské infrastruktury, a to dle zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.
4. V místech křížení a v místě souběhu (narušení ochranného pásma), s vodohospodářskou infrastrukturou požadujeme ruční výkop, a to z důvodu, aby nebyla ohrožena funkčnost a plynulost provozu vodohospodářské infrastruktury.
5. Ochranné pásmo je dle zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích stanovené od průměru 500 m na 1,5 m u větších průměrů na 2,5 m. Ochranná pásma jsou vyžadována z důvodu umožnění výkopu pro případ řešení havárie na vodohospodářské infrastruktuře.
6. Před zahájením prací bude OTS informováno minimálně 10 pracovních dní na vh@jihlava-city.cz
7. Požadujeme, aby byly dodrženy veškeré podmínky stanovené provozovatelem SMJ s.r.o. v jejich vyjádření.

Oddělení OTSP nemá žádných připomínek k PD ve stupni pro územní řízení na akci rozšíření VO v ul. U Větrníku

Bez vyjádření nebo stanoviska provozovatele vodovodu a kanalizací SMJ s.r.o. – divize VI je toto vyjádření nebo stanovisko neplatné.

Při každé změně projektu nebo stavby je nutno požádat o nové stanovisko.

Platnost tohoto vyjádření je po dobu jednoho roku od jeho vydání.

S pozdravem

podepsáno elektronicky
Ing. Michal Horňák,
vedoucí odboru technických služeb
