



SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY

vodovody a kanalizace

Vyřizuje: Tomáš Plachý
Číslo jednací: 388/2024
E-mail/telefon: plachy@smj.cz/567553165
V Jihlavě dne 24. 06. 2024

Zbyněk Pecina
Beranovec 27
588 33 Suchá
zbyndapecina@seznam.cz

Rozšíření VO v ul. U Větrníku – vyjádření k PD pro územní řízení.

Předložená projektová dokumentace řeší stavbu " Rozšíření VO v ul. U Větrníku ".
Investorem stavby je Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava.

Jedná se o stavbu veřejného osvětlení, které je navrženo podél komunikace ulice U Větrníku. Vzdušný rozvod bude přerušen, budou vystrojeny stožáry se svítidly (A1 – A3) a bude provedeno nové propojení mezi novými stožáry. Nové rozvody VO jsou navrženy vzdušným závěsným kabelem.

Při realizaci shora uvedené stavby dojde ke střetu/kolizi:

- 1) S vodovodním řadem TLT DN 80 (**souběh, základ pro stožár VO**) v majetku statutárního města Jihlava a provozování společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o.

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (dále jen SMJ) jako smluvní provozovatel vodovodu a kanalizace na území statutárního města Jihlava nemá k vydání povolení na akci „Rozšíření VO v ul. U Větrníku“ námitek po dodržení následujících podmínek:

Na základě smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi statutárním městem Jihlava, jako vlastníkem a společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., jako provozovatelem, je toto vyjádření nebo stanovisko bez vyjádření nebo stanoviska vlastníka vodohospodářské infrastruktury, tedy statutárního města Jihlavy, zastoupené Magistrátem města Jihlavy, odborem technických služeb, **neplatné.**

1. Při stavbě musí být dodržena ČSN 736005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení (Říjen 2020)

Navrhovaná stavba se dotkne vodovodního řadu v majetku statutárního města Jihlava a provozování společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. a zasáhne do jeho ochranného pásma, proto **musí INVESTOR před zahájením prací na své náklady zajistit vytyčení polohy vodovodu a po dobu stavby zajistit stálost vyznačení.** Uvedené práce budou provedeny příslušným pracovníkem SMJ na základě objednávky/žádosti, která musí být předložena **nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem provedení prací konkrétní etapy (ulice).**

Kontakt pro vytyčení:

- ⇒ Petr Němec, ☎: +420 704 641 530, e-mail: nemecp@smj.cz
- ⇒ Jan Vík, ☎: +420 704 641 543, e-mail: vk@smj.cz

2. K objednávkce/žádosti o vytyčení (nejpozději v den vytyčování na místě samém) doloží investor toto vyjádření s kopií dokumentace (situace s vyznačením trasy nebo rozsahu předmětné stavby nebo stavebních činností) Vyznačení polohy vodovodu a kanalizace bude písemně potvrzeno „**PROTOKOLEM O VYTYČENÍ**“, který bude vystaven příslušným pracovníkem SMJ na místě, jako potvrzení o provedeném vytyčení.

BEZ VYTYČENÍ NESMÍ BÝT PŘEDMĚTNÁ STAVBA/STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA

INVESTOR je plně zodpovědný za seznámení pracovníků, kteří budou vykonávat stavební činnosti s polohou vodovodu a kanalizace

3. Před zahájením stavby, nejméně 10 pracovních dnů předem, **INVESTOR** (sám, nebo prostřednictvím svého dodavatele díle) oznámí (e-mailem, faxem, poštou, osobním doručením) SMJ termín zahájení stavby (technik pro vyjádření Tomáš Plachý, 724 618 784; plachy@smj.cz).
4. Veškeré stavební práce a činnosti realizované v blízkosti stávajícího vedení a v ochranném pásmu vodovodu budou prováděny výhradně ručně vhodným nářadím bez použití strojního pneumatického či elektrického zařízení, anebo motorových, či bateriových strojů a nářadí.
5. Po dokončení výkopů pro základ VO (před záhozem), které budou křížit vodovodní řad v majetku statutárního města Jihlavy a v provozování společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. INVESTOR vyzve pověřeného pracovníka SMJ k provedení kontroly: technika pro vyjádření Tomáš Plachý, 724 618 784, plachy@smj.cz. O provedené kontrole bude sepsán výstupní protokol s výsledkem bez závad, který bude v kopii předán zúčastněnému pracovníkovi SMJ.
6. Pokud by mělo dojít ke kolizi s vodovodem zajistí INVESTOR vypracování dodatku technické dokumentace/projektu, který bude SMJ zaslán/předán k vyjádření.
7. Při provádění stavby, zemních nebo jiných pracích, např. řízeného protlaku nebo překopu, které mohou ohrozit vedení vodovodu INVESTOR povinen učinit na své náklady veškerá nutná opatření tak, aby nedošlo při provádění stavby k poškození stávajícího vedení vodovodu a kanalizace. Při provádění stavby/stavební činnosti v ochranném pásmu (za stavbu nebo stavební činnost se považují veškeré činnosti prováděné v ochranném pásmu) je INVESTOR povinen učinit na své náklady a na svou odpovědnost veškerá nutná opatření tak, aby nedošlo, resp. nemohlo dojít k:
- a. Omezení přístupu SMJ k vodovodu vč. souvisejících objektů
 - b. Poškození vodovodu a kanalizace, nebo k ovlivnění plynulého provozování, bezpečnosti a spolehlivosti provozu činností stavby (a to i přejezdem nákladních vozidel, stavebních strojů apod.), resp. k ohrožení technického stavu.
8. V případě každého i sebemenšího poškození vodovodu a kanalizace, vzniklého přímo či nepřímo činnostmi stavby provede INVESTOR sám, nebo prostřednictvím svého dodavatele neprodleně ohlášení této události na:
- Vodovod a kanalizace: +420 704 641 500 včetně mimo pracovní doby, So, Ne, svátků a následně písemně na havarie@smj.cz (poruchová a havarijní služba); v případě nedovolání se na uvedené číslo volat
 - Vodovod: +420 704 641 515 anebo +420 704 641 501 a následně písemně na havarie@smj.cz

INVESTOR je plně zodpovědný i za činnost svého dodavatele díla a jeho subdodavatelů.

Vodovody a kanalizace jsou chráněny ochranným pásmem dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (v jeho platném znění). Toto ochranné pásmo je stanoveno a vymezeno za účelem bezprostřední ochrany vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením a k zajištění jejich provozuschopnosti.

9. Ochranná pásma vodovodních řadů (do DN 500 mm) jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu 1,5 m. U vodovodních řadů o průměru nad DN 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vodorovné vzdálenosti

od vnějšího líce potrubí zvyšují o 1,0 m. **Upozorňujeme, že ochranné pásmo je nutné dodržet i pro umístění základu pro stožár VO.**

10. Při křížení kabelového rozvodu s vodovodem bude dodržen úhel křížení 90° - 60°.

Na závěr si dovoluujeme požádat INVESTORA, aby nám po dokončení stavby předal zaměření trasy/polohy kabelů ve formátu. dgn V7./dwg v el. formě na adresu: voda@smj.cz

Při každé změně projektu nebo stavby je nutno SMJ požádat o nové stanovisko.

Toto vyjádření má platnost po dobu jednoho roku od jeho vydání!

S pozdravem

Marek Hurda
vedoucí technik - vyjádření

Provozovna divize: Hruškové Dvory 123, 586 01 Jihlava