

Rozvaděč RE2:

(č.m. 101_schodišťová hala)

Typ provedení: ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ (DO VÝKLENKU)
Materiál: Celoplastové provedení z termosetu – reaktoplastu
Jmenovitý proud: 1x 25A/3, 1x 25A/3
Krytí: IP44/20
Zkratové proudy $I_k=10\text{kA}$
Systém napětí: 3PEN, 3x400/230V, 50 Hz, TN-C
Ochrana před neb. dot. napětím: Automatickým odpojením
od zdroje dle ČSN 33-2000-4-41 ed.3
Rozměry: (šxvxh) 640x600x220mm
Přívod: Spodem
Vývody: Spodem

Energetika: EG.D Distribuce, a.s. – splnit jejich připojovací podmínky NN.
Připravit k zaplombování dle směrnic energetiky.

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT
KAREL SVOBODA	
KRESLIL	
RADEK ZDRAŽIL	ING. PETR MYSLIVEC
OBEC	Waldhauserova 948, 580 01, Havlíčkův Brod
JIHLAVA	IČO : 66 26 67 34 , ČKAIT : 07 00 832
KRAJ	tel. + 420 777 236 004, e-mail : pmyslivec@seznam.cz
VYSOČINA	

INVESTOR :	Statutární město Jihlava MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 97/1, 586 01 JIHLAVA
------------	---

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JOŠTOVA č.p. 3					NÁZEV AKCE
D.1.4.2 Elektroinstalace					
k.ú. JIHLAVA č.par. 11					
ZAKÁZ. Č.	DATUM	ÚČEL	SŘ	MĚŘÍTKO	
ZK23/44	07/2023			—	
NÁZEV VÝKRESU				Č.V.	
Rozvaděč RE2				D.1.4.2-05	

