



## LEGENDA:

- 3

PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 15W, 4000K, 2300lm, IP66
- xxx Lx

MINIMÁLNÍ HLADINA OSVĚTLENOSTI
- SPÍNAČ POLOZAPUŠTĚNÝ, ŘAZENÍ 1, 10A/250V, IP44
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ POLOZAPUŠTĚNÁ, 16A/250V, IP44
- STOUPACÍ VEDENÍ - ENERGIE SE PŘENÁŠÍ NAHORU
- STOUPACÍ VEDENÍ - ENERGIE PŘICHÁZÍ ZDOLA

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO VÝKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!!!

Tato dokumentace je určena pouze pro stavební řízení (SŘ).  
V tomto stupni je proveden pouze hrubý návrh a zpracovatel  
této projektové dokumentace nepřebírá jakékoliv záruky a odpovědnost za případné  
škody, vzniklé použitím této dokumentace k jiným účelům, než k jakým je určena.

PROJEKT EI POUZE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ (SŘ)  
PROUDOVÁ SOUSTAVA: TN-S 3+N+PE 50Hz 230/400V  
OCHRANA: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE  
ČSN 33 2000-4-41, ZVÝŠENÁ OCHRANNÝM POSPOJENÍM,  
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM.

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT
KAREL SVOBODA	ING. PETR MYSLIVEC
KRESLIL	Waldhauserova 948, 580 01, Havlíčkův Brod
RADEK ZDRAŽIL	IČO : 66 26 67 34 , ČKAIT : 07 00 832
OBEC	JIHLAVA
KRAJ	VYSOČINA
	tel. + 420 777 236 004, e-mail : pmyslivec@seznam.cz

INVESTOR :	Statutární město Jihlava MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 97/1, 586 01 JIHLAVA
------------	---

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JOŠTOVA č.p. 3	NÁZEV AKCE
D.1.4.2 Elektroinstalace	
k.ú. JIHLAVA č.par. 11	
ZAKÁZ. Č. 7K23/44	DATUM 07/2023
ÚČEL SŘ	MĚŘÍTKO 1 : 50
NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS PODKROVÍ	Č.v. D.1.4.2-04