



SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY

vodovody a kanalizace

Vyřizuje: Zdeněk Kumštar
Číslo jednací: 83/2022
Číslo jednací: 627/2021
E-mail/telefon: kumstar@smj.cz/567 553 165
V Jihlavě dne: 28. 2. 2022

STATUS stavební a.s.
František Kubů
Nádražní 998
396 01 Humpolec
javurek@status.cz

Nástavba budovy MŠ a SPC Demlova 28, Jihlava – vyjádření pro stavební řízení

Předložená projektová dokumentace řeší stavbu „Nástavba budovy MŠ a SPC Demlova 28, Jihlava“ na pozemcích parc. č. 5468/49 a 5468/50, k. ú. Jihlava.

Investorem stavby je: Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava.

Projekt řeší nástavbu stávajícího objektu speciálně pedagogického centra – mateřské školy Demlova č. p. 3608/28, na p. č. 5468/49 a 5468/50 v k. ú. Jihlava.

Převzato z Technické zprávy - Zdravotně technické instalace

V současné době je objekt mateřské školy zásobován pitnou a požární vodou z veřejného vodovodu města Jihlavy stávající vodovodní přípojkou. Splaškové vody ze sociálních zařízení objektu jsou odváděny do kanalizace pro veřejnou potřebu stávající kanalizační přípojkou.

Nástavbou objektu mateřské školy nedojde k navýšení odběru vody ani odváděného množství splaškových a dešťových vod.

Vnitřní kanalizace je řešena jako oddílná.

Splaškové vody ze sociálních zařízení budou odváděny ležatou splaškovou kanalizací do stávající kanalizační šachty na areálové kanalizaci před objektem mateřské školy.

Srážkové vody ze střechy objektu budou odváděny ležatou dešťovou kanalizací do stávající kanalizační šachty na areálové kanalizaci před objektem mateřské školy.

Ležatá kanalizace splašková i dešťová bude provedena pod podlahou 1. NP a v vně objektu v zemní rýze z kanalizačních trub z PVC KG-systém SN4 spojené na těsnící gumové kroužky.

Potrubí ležaté kanalizace bude uloženo v zemní rýze do pískového lože tl. min. 10 cm. Obsyp bude proveden pískem do výšky min. 200 mm nad vrch potrubí (po zhutnění). Pokládání potrubí a provádění obsypu musí být prováděno dle technologického návodu výrobce potrubí. Zásyp rýhy bude proveden vytěženou zeminou hutněnou po vrstvách max. 250 mm.

V zájmovém území stavby se nenachází veřejný vodovod ani veřejná kanalizace v majetku statutárního města Jihlavy a provozování společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (dále jen SMJ).

Z výše uvedeného důvodu **nemá** společnost SMJ, jako smluvní provozovatel vodovodu a kanalizace na území statutárního města Jihlava ke stavebnímu řízení shora uvedeně stavby **námitek**.

Při každé změně projektu nebo stavby je nutno SMJ požádat o nové stanovisko.

Toto vyjádření má platnost po dobu jednoho roku od jeho vydání!

S pozdravem

Ing. Lucie Vichrová
zástupce vedoucího divize VI

Provozovna divize: Hruškové Dvory 123, 586 01 Jihlava

