

U Mincovny 8, Jihlava | detašované pracoviště



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 10. 5. 2024

Magistrát města Jihlavy

dne: 13. 5. 2024

Dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne
03.10.2023

číslo jednací

MMJ/OŽP/78987/2024-DoJ
SZ-MMJ/OŽP/3085/2024/4
jihlvp24v00oqg

vyřizuje / telefon

Ing. Doskočil/3322
oprávněná úř. osoba
jiri.doskocil@jihlava-city.cz

Jihlava

04.04.2024

Rozhodnutí

Veřejná vyhláška

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v souladu s ust. § 334a zákona č. 283/2021 Sb. stavebního zákona, v platném znění, ve společném územním a stavebním řízení podle ustanovení § 94j stavebního zákona,

Žadatel, účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:**Statutární město Jihlava, IČO: 00286010, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava**

(dále jen „stavebník“) a na základě tohoto přezkoumání podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatřeních vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů:

I. vydává společné územní a stavební povolení o souboru staveb

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 94j stavebního zákona k provedení stavby vodního díla: **Vodovod ulice Evžena Rošického, Jihlava.**

Popis stavby:

- Stavba bude rozdělena do stavebních objektů: SO 01. Vodovod; SO 02. Oprava komunikace a chodníků; SO 03. Úprava chodníku a křižovatky.
- Bude proveden nový vodovodní řad v ulici Evžena Rošického v nové trase. Vodovodní řad bude proveden z tvárné litiny DN 100 v celkové délce cca 650 m. Bude provedeno napojení vodovodního řadu z ulice Kapitána Jaroše a to potrubím z tvárné litiny DN 100 v délce cca 5 m. Na vodovodním řadu budou provedeny tři hydranty. Vodovodní řad v ulici Pavlovova bude ukončen nově hydrantem DN 80. Vodovodní řad v ulici Dr. Procházky bude ukončen nově hydrantem DN 80.
- Dále bude provedeno 30 vodovodních přípojek. Přípojky budou provedeny z potrubí PE DN 25, 32, 40, 50 a 100, a to pouze v rámci veřejné části.
- Bude provedena rekonstrukce komunikace, při které dojde mimo jiné k odfrézování povrchu, úpravě chodníků a posunutí vpusti UV 1 a úpravě vpusti UV 2.

Druh vodního díla: stavba vodovodních řadů.

Magistrát města Jihlavy

Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, tel: 565 591 111

e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz | www.jihlava.cz