

Spis. zn.: MMJ/SÚ/54456/2023
Č.j.: MMJ/SÚ/210578/2023-VoM
Vyřizuje: Bc. Marie Vomlelová, DiS.
E-mail: marie.vomlelova@jihlava-city.cz
Telefon: 565 593 130

Jihlava, dne: 13.11.2023



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 16. 12. 2023

Magistrát města Jihlavy

stavební úřad

dne: 18. 12. 2023

1

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 8.9.2023 podal

Statutární město Jihlava, IČO 00286010, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava, kterého zastupuje HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., IČO 45193584, 28. října č.p. 1495, 738 01 Frýdek-Místek

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

změna stavby občanského vybavení E. Rošického 2684/6, Jihlava spočívající v provedení přístavby venkovní terasy se schodištěm k objektu a stavebních úprav stávajícího krytého bazénu

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 4663/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 5799/16 (ostatní plocha), parc. č. 5799/18 (ostatní plocha) v katastrálním území Jihlava.

Popis záměru:

Přístavba venkovní terasy se schodištěm bude umístěna při východní obvodové zdi objektu na pozemcích parc. č. 4663/2 a 5799/16, k.ú. Jihlava o zast. ploše cca 158m².

Dešťové vody ze stávající budovy jsou odvodněny do veřejné dešťové kanalizace KT DN 200 dešťovou kanalizační přípojkou DN 200 vedenou podél terasy přes šachty Š3, Š2, Š1 na pozemku parc. č. 5799/16, k.ú. Jihlava do stávající šachty Š na pozemku 5799/18, k.ú. Jihlava.

Dešťové vody z přístavby terasy budou svedeny samostatnou větví DN 150 do 4 ks vsakovacích komor na pozemku parc. č. 5799/16, k.ú. Jihlava, kde budou přednostně zasakovány.

Stavební úpravy zahrnují odstranění stávajících bazénových van, osazení nových nerezových van, odbourání bazénových ochozů, které budou nahrazeny novými z ocelovo-betonové konstrukce, výměnu zařízení předmětů, prosklených stěn a úpravy povrchů /vnitřní omítky, obklady a dlažby/. Plavecký a dětský bazén budou osazeny v původních místech na nových ŽB deskách. Bude provedena výměna bazénové technologie a úpravy rozvodů elektroinstalace, vytápění, ZTI a VZT. Objekt je stávajícími přípojkami napojen na rozvody vody, splaškové kanalizace, el. energii a plyn.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Změna stavby bude umístěna na pozemcích parc. č. 4663/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 5799/16 (ostatní plocha), parc. č. 5799/18 (ostatní plocha) v katastrálním území Jihlava.
2. Veškeré dispoziční, výškové a prostorové uspořádání změny stavby je patrné z výkresové části projektové dokumentace zpracované společností HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., divize Uherské Hradiště, Palackého nám. 231, Uherské Hradiště, IČ 45193584 a autorizované Ing. Michalem Ondrouškem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT 1301964. Změna stavby bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres C.3 – koordinační situační výkres s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
3. Staveniště bude řešeno v rámci pozemků parc. č. 5799/16 a 5799/18 v katastrálním území Jihlava. Příjezd a výjezd ze staveniště bude řešen ze severní strany areálu stávajícím vjezdem na místní komunikaci ul. E. Rošického, Jihlava. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění.
4. Přístavba venkovní terasy se schodištěm o zast. ploše cca 158m² bude umístěna v úrovni 1. PP a 1. NP při východní obvodové zdi objektu na pozemcích parc. č. 4663/2 a 5799/16, k.ú. Jihlava. Terasa bude opatřena zábradlím min. výšky 1m.
5. Dešťové vody ze stávající budovy jsou odvodněny do veřejné dešťové kanalizace KT DN 200 dešťovou kanalizační přípojkou DN 200 vedenou podél terasy přes šachty Š3, Š2, Š1 na pozemku parc. č. 5799/16, k.ú. Jihlava do stávající šachty Š na pozemku 5799/18, k.ú. Jihlava. Dešťové vody z přístavby terasy budou svedeny samostatnou větví DN 150 do 4 ks vsakovacích komor na pozemku parc. č. 5799/16, k.ú. Jihlava, kde budou přednostně zasakovány.
6. Stavební úpravy zahrnují odstranění stávajících bazénových van, osazení nových nerezových van, odbourání bazénových ochozů, které budou nahrazeny novými z ocelovo-betonové konstrukce, výměnu zařizovacích předmětů, prosklených stěn a úpravy povrchů /vnitřní omítky, obklady a dlažby/. Plavecký a dětský bazén budou osazeny v původních místech na nových ŽB deskách. Bude provedena výměna bazénové technologie a úpravy rozvodů elektroinstalace, vytápění, ZTI a VZT.
7. Objekt je stávajícími přípojkami napojen na rozvody vody, splaškové kanalizace, el. energii a plyn.
8. Vytápění objektu je řešeno stávající plynovou kotelnou v 1.PP objektu, kde jsou instalovány 2 ks plynových stacionárních kotlů o výkonu 479 kW a osazena kogenerační jednotka o výkonu 65 kW. Pro ohřev teplé vody jsou ve strojovně umístěny 3 zásobníkové ohříváče objemu 500 l.
9. Komunikační napojení zůstává beze změny stávajícím způsobem.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v tomto řízení zpracované společností HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., divize Uherské Hradiště, Palackého nám. 231, Uherské Hradiště, IČ 45193584 a autorizované Ing. Michalem Ondrouškem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT 1301964, která je přílohou tohoto rozhodnutí pro stavebníka. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při stavbě je třeba dodržet požárně bezpečnostní řešení zpracované Ing. Zdeňkou Zhořovou, Palackého nám. 231, Uherské Hradiště, ČKAIT: 13020035.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem a předpisů na stavbu se vztahujících.
5. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno žádat předem o souhlas příslušného vlastníka a správce. Rovněž případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky.

6. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum.
7. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků a staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků a staveb - zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků a staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, k poškozování majetku a ničení zeleně a k nepořádku na staveništi. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního stavu a není-li to možné nebo hospodářsky účelné, poskytnout jejímu vlastníku náhradu podle obecných předpisů o náhradě škody.
8. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
9. Před započítím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytýčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
10. Při činnostech v blízkosti stávajících inženýrských sítí budou respektována pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení a při křížení a souběhu nového vedení a stávajících sítí bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
11. Stavební práce budou optimalizovány tak, aby nedocházelo ke kumulaci hlukových vlivů (souběžný provoz stavebních mechanismů) v blízkosti obytné zástavby; časové nasazení mechanismů v těchto prostorech bude minimalizováno.
12. V průběhu stavby musí být jednotlivé stavební práce prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým pozemkům nebo stavbám, dotčeným povolenou stavbou.
13. Při provádění stavebních prací bude zajištěna bezpečnost chodců a silničního provozu na stávajících přilehlých komunikacích. Stavebník zajistí průběžné čištění přilehlých komunikací či jejich případné opravy při lokálním poškození.
14. Před zahájením stavby musí být vytýčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou.
15. Dojde-li při provádění staveb k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče.
16. Budou dodrženy podmínky závazného stanovisko vodoprávního úřadu odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy ze dne 24.8.2023 pod č.j. MMJ/OŽP/140475/2023-SaZ:
 1. Záměr bude prokazatelně (písemně) projednán s provozovatelem veřejné kanalizace města Jihlavy (z důvodu vypouštění odpadních vod z praní filtrů do veřejné kanalizace) a jeho požadavky budou respektovány.
 2. Stavba vnitřního vodovodu a kanalizace není vodním dílem dle ust. § 55 vodního zákona a bude řešena příslušným obecným stavebním úřadem.

17. Budou dodržena upozornění ve vyjádření Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu, Státní úřad inspekce práce ze dne 23.8.2023 pod čj.:26107/5.41/23-2, sp. zn. V5-2023-251:
1. Upozorňujeme, že před zahájením bouracích prací, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, je nutné vypracovat technologický postup podle požadavku nařízení vlády č. 561/2006 Sb., příloha č. 3, část XII., bod 1.
 2. Pokud bude v bazénu instalováno elektrické zařízení v prostorách s výskytem tryskající a intenzivně tryskající vody s možností ponoření podle § 4 odst. 1 písm. a) bod 2 nařízení vlády č. 190/2022 Sb. nebo se bude jednat o elektrické zařízení v objektu, který podle požárně bezpečnostního řešení bude umožňovat přítomnost více než 200 osob podle § 4 odst. 1 písm. c) nařízení vlády č. 190/2022 Sb., je takové el. zařízení vyhrazeným elektrickým zařízením I. třídy. V takovém případě upozorňujeme na povinnosti stanovené v § 6 odst. 6 tohoto nařízení, podle kterého lze uvést zařízení do provozu jen na základě osvědčení vydaného pověřenou organizací podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2021 Sb.; pověřenou organizací je v současné době Technická inspekce České republiky.
 3. V objektu budou podle předložené dokumentace instalovány 2 kotle zn. Buderus o výkonu každého kotle 479 kW (součet 958 kW) a jeden kotel zn. TEDOM o výkonu 65 kW tzn., že součet jmenovitých výkonů plynových spotřebičů překročí hodnotu 1 MW. Pokud objekt bazénu bude současně umožňovat shromažďování nejméně 200 osob, jedná se o plynové zařízení I. třídy podle § 6 odst. 1 písm. l) nařízení vlády č. 191/2022 Sb. V takovém případě upozorňujeme na povinnosti stanovené v § 17 odst. 2 tohoto nařízení, podle kterého plynové zařízení I. třídy může organizace odevzdat odběrateli jen po úspěšné zkoušce zařízení potvrzené pověřenou organizací podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2021 Sb., která následně vydá odborné stanovisko; pověřenou organizací je v současné době Technická inspekce České republiky.
18. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě až do dokončení stavby.
19. Zhotovitel (dodavatel) stavby musí podle § 156 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební povolení) pro stavbu použít jen takové výrobky a konstrukce, které odpovídají požadavkům citovaného ustanovení.
20. Při provádění stavby musí být zabezpečeno odborné vedení realizace stavby (§160 odst. 1 zák. č.183/2006 Sb. stavební zákon).
21. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení, všechny doklady týkající se provádění stavby a musí být veden stavební deník.
22. Zábradlí musí být provedeno dle ust. § 27 vyhl. č. 268/2009 Sb.
23. S odpadem vznikajícím při stavební činnosti bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství. Obaly od stavebních materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě.
24. Přístupy, vstupy a komunikace, včetně vstupu do bazénů /prostřednictvím zvedáku/ jsou řešeny bezbariérově v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
25. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
26. V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona se stanoví, že stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby fáze výstavby v souladu s plánem kontrolních prohlídek stavby.
27. Stavba bude dokončena **do 30.11.2024.**

28. V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona se stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu**.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava

Odůvodnění:

Dne 8.9.2023 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Dle územního plánu Jihlavy se řešené území nachází ve stabilizované ploše s rozdílným způsobem využití OS – plocha pro tělovýchovu a sport. Předložený záměr rekonstrukce krytého bazénu a přístavba venkovní terasy patří z hlediska funkce k hlavnímu využití plochy. Prostorové uspořádání území požadované územním plánem se nemění, protože plocha terasy je již dnes zpevněná.

Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování podle § 18 a 19 stavebního zákona.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- Služby města Jihlavy s.r.o., Jihlava – vodovody a kanalizace, vyjádření ze dne 3.8.2023, č.j.: 386/2023
- Nej.cz s.r.o., Praha, vyjádření ze dne 13.4.2023, zn.: VYJNEJ-2023-03817-01
- T-Mobile Czech Republic, a.s., Praha, vyjádření ze dne 3.8.2023, č.j.: E40149/23
- Vodafone Czech Republic, a.s., Praha, vyjádření ze dne 3.8.2023, zn.: 230803-1325581669
- EG.D., a.s., Brno, vyjádření ze dne 20.3.2023, zn. D8626-26236496 a ze dne 7.8.2023, zn. M84748-27098191
- CETIN a.s., Praha, vyjádření ze dne 20.3.2023, č.j.: 83101/23
- GasNet Služby, s.r.o., Brno, vyjádření ze dne 20.3.2023, zn. 5002790490 a ze dne 22.8.2023, zn. 5002869537
- NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Jihlava, stanovisko ze dne 25.8.2023, zn. 109230022
- Statutární města Jihlava, Odbor životního prostředí, odd. služeb v životním prostředí, vyjádření ze dne 14.8.2023, č.j.: MMJ/OŽP/140479/2023
- Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Odbor správy majetku, odd. správy nemovitého majetku, vyjádření ze dne 19.10.2023, č.j.: KRPJ-972-892/ČJ-2023-1600MN
- Magistrát města Jihlavy, Odbor technických služeb, vyjádření ze dne 25.10.2023, č.j. MMJ/OTS/166070/2023-ŠtV
- Magistrát města Jihlavy, Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, závazné stanovisko ze dne 24.8.2023, č.j. MMJ/OŽP/140475/2023-SaZ
- Magistrát města Jihlavy, Odbor životního prostředí, vyjádření orgánu veřejné správy na úseku odpadového hospodářství ze dne 9.8.2023, č.j.: MMJ/OŽP/140486/2023, č.j.: MMJ/OŽP/140488/2023, č.j.: MMJ/OŽP/140487/2023, č.j.: MMJ/OŽP/140490/2023
- Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, orgán územního plánování, závazné stanovisko ze dne 21.8.2023, č.j.: MMJ/SÚ/48585/2023-LaT
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Praha, závazné stanovisko ze dne 10.8.2023, sp. zn.: 159212/2023-1322-OÚZ-BR, č.j.: MO 598228/2023-1322

- Ministerstvo vnitra České republiky stanovisko ze dne 14.8.2023, č.j. MV-136376-2/OSM-2023
- Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu, vyjádření ze dne 23.8.2023, č.j.: 26107/5.41/23-2
- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, závazné stanovisko ze dne 28.8.2023, č.j.: KHSV/19023/2023/JI/HOK/Kom
- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Jihlava, koordinované závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva ze dne 23.8.2023, č.j.: HSJI – 2679-2/JI-2023, Ev. číslo: JI-230/3-2023

Stavební úřad konstatuje, že za správnost, celistvost a úplnost projektové dokumentace zodpovídá projektant a současně s tím zodpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost provedené stavby podle jím zpracované dokumentace.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

CETIN a.s., GasNet Služby, s.r.o., SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., vodovody a kanalizace, EG.D, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Nej.cz s.r.o., Magistrát města Jihlavy, Odbor technických služeb

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Námitky nebyly vzneseny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu, Jihlava podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Michal Jarco
vedoucí stavebního úřadu



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci řízení (dodejky)

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., IDDS: pyeegm8

sídlo: 28. října č.p. 1495, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1

zastoupení pro: Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

sídlo: Plynářská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., vodovody a kanalizace, IDDS: tm9chgd

sídlo: Havlíčkova č.p. 218/64, 586 01 Jihlava 1

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

sídlo: Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Nej.cz s.r.o., IDDS: 66nkwcw

sídlo: Kaplanova č.p. 2252/8, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Magistrát města Jihlavy, Odbor technických služeb, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1

Dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, IDDS: nttaa7v

sídlo: Sokolovská č.p. 3064/2, 586 01 Jihlava 1

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IDDS: 4uuai3w

sídlo: Tolstého č.p. 1914/15, 586 01 Jihlava 1

Magistrát města Jihlavy, Odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1

Magistrát města Jihlavy, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1

Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, oddělení Úřadu územního plánování, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu, IDDS: n7wefgn

sídlo: třída Legionářů č.p. 4181/17, 586 01 Jihlava 1

Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, IDDS: 6bnaawp

sídlo: Nad štolou č.p. 936/3, 170 00 Praha 7-Holešovice

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku, IDDS: x9nhptc

sídlo: Vrchlického č.p. 2627/46, 586 01 Jihlava 1

Ostatní

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6

sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1

