



SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY

vodovody a kanalizace

Vyřizuje: Jaroslav Zadina
Číslo jednací: 632/2024
E-mail/telefon: zadina@smj.cz / 567 553 176
V Jihlavě dne: 29.10.2024

Profi Jihlava spol. s r.o.
Romana Bartušková
Pod Příkopem 6
586 01 Jihlava
bartuskova@profi-ji.cz

Vodovod a kanalizace ul. Rantířovská, Jihlava, SO 104 zastávka VDV – změna stavby před dokončením.

Předložená projektová dokumentace řeší návrh zastávky linkové dopravy v souladu se schválenou a projednanou studií „Zastávky VDV „Jasmínová“ na ul. Rantířovská, Jihlava“. Po provedení navržených stavebních úprav dojde ke zlepšení dopravní bezpečnosti v realizovaném úseku a dojde ke zlepšení odtokových poměrů v zájmovém území i ve vztahu k okolním nemovitostem. Stavba se nachází na katastrálním území Horní Kosov.

Investorem stavby je statutární město Jihlava.

Zásobení stavby pitnou vodou není předmětem žádosti

Odkanalizování splaškových vod není předmětem žádosti

Likvidace dešťových vod není předmětem žádosti

Při realizaci shora uvedené stavby dojde ke střetu/kolizi:

- 1) S vodovodem PVC D 160 (překop = křížení propojovacího chodníku) v majetku statutárního města Jihlava a provozování společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o.

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (dále jen SMJ) jako smluvní provozovatel vodovodu a kanalizace na území statutárního města Jihlava **nemají námitek** k územnímu souhlasu pro výše uvedenou stavbu **při dodržení následujících podmínek:**

Na základě smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi statutárním městem Jihlava, jako vlastníkem a společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., jako provozovatelem, je toto vyjádření nebo stanovisko bez vyjádření nebo stanoviska vlastníka vodohospodářské infrastruktury, tedy statutárního města Jihlavy, zastoupené Magistrátem města Jihlavy, odborem technických služeb, **neplatné.**

Stavba zastávky linkové dopravy, chodníku a nástupiště bude koordinována s opravou silnice III/01945. Současně bude koordinována s přeložkou vodovodu SO301 a vodovodních přípojek SO303 realizovaných v rámci této stavby.

1. **Při stavbě musí být dodržena ČSN 736005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení (Říjen 2020)**
Navrhovaná stavba se dotkne vodovodního a kanalizačního řadu v provozování SMJ a zasáhne do jeho ochranného pásma, proto **musí INVESTOR před zahájením prací na své náklady zajistit vytyčení polohy vodovodu a kanalizace a po dobu stavby zajistit stálost vyznačení.** Uvedené práce budou provedeny příslušným pracovníkem SMJ na základě objednávky/žádosti, která musí být předložena **nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem provedení prací.**

10. Vodovody a kanalizace jsou chráněny ochranným pásmem dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (v jeho platném znění). Toto ochranné pásmo je stanoveno a vymezeno za účelem bezprostřední ochrany vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením a k zajištění jejich provozuschopnosti.

Při každé změně projektu nebo stavby je nutno SMJ požádat o nové stanovisko.

Toto vyjádření má platnost po dobu jednoho roku od jeho vydání!

S pozdravem



Marek Hurda
Vedoucí technik – vyjádření

Provozovna divize: Hruškové Dvory 123, 586 01 Jihlava