

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

## KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 568601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Jihlavě dne 10.11.2022

Č.j.: KHSV/26390/2022/JI/HOK/Sme  
Sp. značka: S-KHSV/26390/2022  
Vyřizuje: Ing. Karel Smejkal  
Č.j. odesílatele:  
Počet listů/příloh: 1/0

PROfi Jihlava spol. s r.o.  
Pod Příkopem 6  
586 01 Jihlava

„III/01945 Jihlava, ul. Rantířovská“, projektová dokumentace pro územní a stavební řízení – závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve věci stavebního záměru „III/01945 Jihlava, ul. Rantířovská“ v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) toto závazné stanovisko:

Po posouzení projektové dokumentace pro umístování a povolování staveb záměru „III/01945 Jihlava, ul. Rantířovská“ s odkazem na § 30, § 77 a 82 odst. 2 písm. t) zákona o ochraně veřejného zdraví, nař. vl. 272/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, se **souhlasí**.

### Odůvodnění:

Dne 24.10.2022 byla KHS kraje Vysočina doručena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „III/01945 Jihlava, ul. Rantířovská“. Projektová dokumentace byla zpracována společností PROfi Jihlava spol. s r.o. v 04/2022.

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci silnice III/01945 Jihlava, ul. Rantířovská. Začátek opravovaného úseku silnice III/01945 je v km 0,085 provozního staničení v místě ukončení provedené opravy vozovky související se stavbou nové křižovatky. Konec opravovaného úseku se nachází v km cca 1,574 provozního staničení u SDZ Jihlava konec obce. Celková délka opravovaného úseku silnice je 1.480,6 m. Stavba je rozdělena na 2 stavební objekty. Oprava vozovky bude spočívat u SO 101, odfrézování živičného krytu vozovky, případné lokální sanace podkladní vrstvy a následnou pokládku ložné a obrusné vrstvy z asfaltobetonu. V rámci opravy nedojde ke změně směrového vedení trasy silnice. Podélný profil vedení silnice zůstává rovněž beze změn. Šířkové uspořádání stávající vozovky zůstává zachováno beze změn. Šířka vozovky mezi zvýšenými obrubami v daném úseku činí 7,00 m. Základní příčný sklon vozovky je navržen oboustranný 2,5%. Oprava silnice v km 0,539-1,4806 – SO 102 je navržena v provedení recyklace za studena s následnou pokládkou živičných vrstev, ložné a obrusné vrstvy z asfaltobetonu. Stavba bude prováděna při vyloučení veřejného silničního provozu, který bude přesunut na objízdnu trasu. Předpokládá se vedení objízdny trasy po silnici II/602 přes Hubenov až po křižovatku se silnicí III/01945, po které bude vedena přes obce Ježená, Vyskytná nad Jihlavou do Rantířova. V rámci opravy nedojde ke změně směrového vedení trasy silnice. Podélný profil vedení silnice zůstává rovněž beze změn. V úseku opravy je šířka silnice 5,80 – 6,20m. Základní příčný sklon vozovky je navržen oboustranný 2,5%. Nejprve bude provedeno odfrézování vrstvy v tl. 40 mm,

rozfrézování konstrukce vozovky v tl. 330 mm, odebrání rozfrézovaného materiálu v tl. 80 mm, recyklace na místě za studena s následnou pokládkou živичných vrstev – ložné a obrusné vrstvy. Koncepce odvodu dešťových vod zůstává beze změny, dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny do dešťových vpustí, příp. do silničních příkopů se zaústěním do přilehlých recipientů. V km 0,610-0,905 z důvodu stávajícího nevyhovujícího povrchového odvodnění silnice bylo navrženo osazení 7 nových dešťových uličních vpustí, které budou zaústěny do přeložky jednotné kanalizace, která bude realizována v rámci související stavby „Vodovod a kanalizace v ul. Rantířovská, Jihlava“. Součástí stavby je i vyčištění stávajících silničních příkopů a uličních vpustí, tak aby byla obnovena jejich funkčnost. V km 1,278 se nachází propustek ev.č. 01945-1P z betonových trub DN600, který bude pročištěn.

Realizací stavby nedojde k významné změně akustické situace v okolí řešené komunikace. Intenzity dopravy budou beze změny. Hluk ze stavební činnosti bude omezován technickoorganizačními opatřeními. Hlučné stavební práce budou prováděny v době denní (6:00- 22:00).

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kraje Vysočina, že uvažovaný záměr není v rozporu s požadavky zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Karel Smejkal  
vedoucí oddělení  
hygieny obecné a komunální Jihlava  
*podepsáno elektronicky*

Rozdělovník:  
PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava