



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA NN: 3+PEN, STŘÍDAVÁ, 50Hz, 400/231V, TN-C

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA VN: 3 ~50Hz, 22 kV, IT

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:

DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 - OCHRANNÉ OPATŘENÍ:

ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM / DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ):

- A.1 ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- A.2 PŘEPAŽKY NEBO KRYTY
- OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):
- OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY, SIŤ IT A TN

Měřtko: 1:50	Odp. projekt.:		Ing. Pečinka	Zakázkové číslo: 23-00-016	Změny:	
	Zpracoval:					
	Kreslil:					
PAVEL ŠENKÝŘ Sládkova 2988/27a 702 00 Ostrava - Mor. Ostrava Tel: 777 041 215			Název stavby: Břežínovy Sady 441/2, Jihlava k.ú. Jihlava, p.č. 1020/3 Rekonstrukce TS 22/0,4 kV MODETA			Formát: 2xA4
Investor: Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 586 01 JIHLAVA 1			Název výkresu: 			