


LEGENDA ZAŘÍZENÍ

 DEMONTOVANÝ–ZRUŠENÝ STÁVAJÍCÍ
STACIONÁRNÍ PLYNOVÝ KOTEL
VISSMANN VITOGAS 100, VÝKON 42kW

 PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL VÝKON 45kW,
OSAŽEN V RÁMCI ÚPRAV STROJOVNY Č.1


— + — STÁVAJÍCÍ POTRUBNÍ ROZVOD NTL (OPZ) 2,0 kPa

—X—X— ZRUŠENÉ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ POTRUBÍ PLYNU

POZNÁMKA:

- JELIKOŽ SE JEDNÁ O ÚPRAVU OPZ POZE VE STROJOVNĚ, KDE DOCHÁZÍ K VÝMĚNĚ PŮVODNÍHO KOTLE ZA NOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL (KUS ZA KUS) ZŮSTÁVÁ PRO OBJEKT STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA PLYNU FAKTURAČNÍ PLYNOMĚR A OBJEKTOVÉ OPZ ROZVODY NTL PLYNU PŮVODNÍ, BEZ ÚPRAV
- Z DŮVODU OSAZENÍ NOVÉHO STACIONÁRNÍCH KONDENZAČNÍCH KOTLŮ V PROSTORU STROJOVNY BUDE PROVEDENO NOVÉ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ PRO KOTLE
- STÁVAJÍCÍ PÁTEŘNÍ ROZVOD PLYNU VEDOUČÍ POD STROPEM JE PŮVODNÍ, BEZ ÚPRAV
- VE STROJOVNĚ JE NOVĚ UMÍSTĚN TLAKOMĚR S TLAKOMĚROVÝM KOHOUTEM
- PŘED KOTLEM JE NA PŘÍPOJOVACÍM POTRUBÍ PLYNU UMÍSTĚNA UZAVÍRACÍ ARMATURA
- NOVÉ ROZVODY PLYNU JSOU Z OCELOVÉHO POTRUBÍ OPATŘENY ŽLUTÝM NÁTĚREM
- DLE ČSN 07 0703 – SE NEJEDNÁ O KOTELNU, (KOTLE NEPŘESAHUJÍ SOUČTEM JMENOVITÝCH TEPELNÝCH VÝKONŮ KOTLŮ VĚTŠÍM NEŽ 100 kW, A ANI JEDEN Z NICH NEDOSAHUJE JMENOVITÉHO TEPELNÉHO VÝKONU 50 kW)
- VĚTRÁNÍ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI S KOTLI ZŮSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV, POŽADAVKY NA MNOŽSTVÍ PŘÍVÁDĚNÉHO VZDUCHU SE SNIŽUJÍ (SÁNÍ SPALOVACÍHO VZDUCHU PŘÍMO DO KOTLŮ Z EXTERIÉRU)
- PŘI VÝSTAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY PŘEDPISY A TECHNICKÉ NORMY PLATNÉ V ČESKÉ REPUBLICE
- PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VEŠKEROU DOKUMENTACI STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S NÁVAZNOSTÍ NA PROJEKTY INSTALACÍ, POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A POD.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SLEPÝ ROZPOČET

D1.02.4c PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ

VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	DP projekt s.r.o. 	
ING. DUŠAN LÉDL	ING. PETR TŮMA	ING. DUŠAN LÉDL		
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava			ledl@dpprojekt.cz	gsm: 608479668
NÁZEV AKCE:			tuma@dpprojekt.cz	gsm: 737865598
HLUBOKÁ 109, 58601 JIHLAVA – Oprava plynových kotlen 1 a 2 strojovna č.2			FORMÁT	2 x A4
			DATUM	12 / 2024
			STUPEŇ	DPS
VÝKRES			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
PŮDORYS DEMONTÁŽÍ STROJOVNA Č.2			1:50	D1.02.4c-01