



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- x

zrušený

kotel

48kW

x

x

x

x

DEMONTOVANÝ–ZRUŠENÝ STÁVAJÍCÍ STACIONÁRNÍ PLYNOVÝ KOTEL
VISSMANN VITOGAS 100, VÝKON 48kW
- TV

OKC 200 NTR

PONECHÁN STÁVAJÍCÍ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ Z ROKU 2021,
TYP OKC 200 NTR, OBJEM 208L

LEGENDA POTRUBÍ

- x

...

x

DEMONTOVANÉ–ZRUŠENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY

x

...

x

DEMONTOVANÉ–ZRUŠENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY

x

...

x

DEMONTOVANÉ–ZRUŠENÉ POTRUBÍ CÍRKULACE

...

...

...

STÁVAJÍCÍ POTRUBNÍ ROZVOD STUDENÉ VODY

...

...

...

STÁVAJÍCÍ POTRUBNÍ ROZVOD TEPLÉ VODY

...

...

...

STÁVAJÍCÍ POTRUBNÍ ROZVOD CÍRKULACE

□

STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÁ VPUST

POZNÁMKA

- PŘED ZAHÁJENÍM DEMONTÁŽÍ BUDE STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ IDENTIFIKOVÁNO A TRVALE OZNAČENO
 - Z RUŠENÉHO POTRUBÍ BUDE ODSTRANĚNA TEPELNÍ IZOLACE
 - ZÁVĚSY PO ZRUŠENÉM POTRUBÍ BUDOU VYŘEZÁNY–ODSTRANĚNY
 - PODLAHOVÁ VPUST VYBOURÁNA V RÁMCI STAVEBNÍCH PRACÍ A OSAZENA NOVÁ U KOTLŮ
 - PONECHÁN STÁVAJÍCÍ OHŘÍVAČ TV
 - ZRUŠENA ÚPRAVNA VODY PRO DOPOUŠTĚNÍ OTOPNÉHO SYSTÉMU
 - ODSTRANĚNO CÍRKULAČNÍ ČERPADLO
 - POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO K NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ
 - NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SLEPÝ ROZPOČET

D1.01.4b ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	DP projekt s.r.o.	
ING. DUŠAN LÉDL	ING. PETR TŮMA	ING. DUŠAN LÉDL	ledl@dpprojekt.cz	gsm: 608479668
			tuma@dpprojekt.cz	gsm: 737865598
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava			FORMÁT	2 x A4
NÁZEV AKCE:			DATUM	12 / 2024
HLUBOKÁ 109, 58601 JIHLAVA – Oprava plynových kotlen 1 a 2 strojovna č.1			STUPEŇ	DPS
VÝKRES			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
PŮDORYS DEMONTÁŽÍ STROJOVNA Č.1			1:50	D1.01.4b-01