



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

Poz.	TYP ZAŘÍZENÍ – POPIS	Počet
Z6	NEUTRALIZAČNÍ BOX PRO VÝKON KOTLŮ DO 800kW, ROZMĚR 400x300x200MM, PŘIPOJENÍ VSTUP/VÝSTUP 5/4".	1ks

LEGENDA POTRUBÍ:

- — — — — NOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ HT40, HT50, HT75
- — — — — NOVÉ POTRUBÍ SVODNÉ KANALIZACE VEDENÉ V PODLAZE
- — — — — NOVÁ PODLAHOVÁ VPUŠT, PRŮTOČNÉ PROVEDENÍ
- — — — — STÁVAJÍCÍ POTRUBNÍ ROZVODY VODY
- — — — — STÁVAJÍCÍ GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VEDENÁ V PODLAZE
- — — — — STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÁ VPUŠT

POZNÁMKA:

- PŘI VÝSTAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY PŘEDPISY A TECHNICKÉ NORMY PLATNÉ V ČESKÉ REPUBLICE
- PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VEŠKEROU DOKUMENTACI STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S NÁVAZNOSTÍ NA PROJEKTY INSTALACÍ, POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A POD.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ
- POTRUBÍ BUDE VEDENO PODÉL ZDÍ ČI POD STROPEM
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z POLYPROPYLENOVÉHO POTRUBÍ HT, MIN. SKLON 2%
- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z POLYPROPYLENOVÉHO POTRUBÍ PP–R PN16, BUDE ZAIZOLOVANÉ TEPELNOU IZOLACÍ Z PĚNOVÉHO POLYETHYLÉNU
- PRO DOPOUŠTĚNÍ VODY DO OTOPNÉHO SYSTÉMU JE URČENA ÚPRAVNA VODY PROVEDENÁ V RÁMCI ÚPRAV STROJOVNY Č.1 (ZMĚKČENÍ VODY) OTOPNÝ SYSTÉM BUDE NAPOUŠTĚN PŘES ZMĚKČOVACÍ FILTRY A IMPULSNÍ VODOMĚR S DIGITÁLNÍM MĚŘIČEM KAPACITY
- KONDENZÁT Z KOTLŮ A KOMÍNU JE SVEDEN PŘES NEUTRALIZAČNÍ BOX DO NOVÉ PRŮTOČNÉ VPUŠTĚ, JEŽ JE POSUNUTA KE KOTLŮM A DOPOJENA NA STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVOU KANALIZACI
- POD KOTLOVÉ POJISTNÉ VENTILY UMÍSTĚNY ODKAPOVÉ KALICHY A POTRUBÍ KANALIZACE SVEDENO NAD VPUŠT
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SLEPÝ ROZPOČET

D1.02.4b ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. DUŠAN LÉDL	VYPRACOVAL ING. PETR TŮMA	KONTROLOVAL ING. DUŠAN LÉDL	DP projekt s.r.o.	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava			ledl@dpprojekt.cz tuma@dpprojekt.cz	gsm: 608479668 gsm: 737865598
NÁZEV AKCE: HLUBOKÁ 109, 58601 JIHLAVA – Oprava plynových kotlen 1 a 2 strojovna č.2			FORMÁT	2 x A4
			DATUM	12 / 2024
			STUPEŇ	DPS
VÝKRES SCHÉMA ZAPOJENÍ STROJOVNA Č.2			MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D1.02.4b-03