

1

TECHNICKÁ ZPRÁVA

-----

Akce : ZSS Karolíny Světlé čís. 13

Investor: P B H J i h l a v a

Vypracoval:

Ing. Jana H o l u b o v á

V Jihlavě, únor 1990

Na základě objednávky PBH Jihlava bylo vypracováno zaměření stávajícího stavu domu Karolíny Světlé 13, sousedícího s domem Karolíny Světlé 15.

Objekt je čtyřpodlažní, tři podlaží jsou obytné - v každém podlaží jsou čtyři byty. Jedno podlaží je technické. Byty jsou obdobného typu - předsín, WC, sklad, spíž, kuchyň a pokoj. Dva přízemní byty nemají sklad. Byty jsou vytápěny převážně WAW.

Svislé konstrukce - materiál nosných zdí - CP.

Tloušťky obvodního zdiva : suterén 67,5 cm, I.NP - převážně 60 cm, dále 45 a 30 cm, II.NP, III.NP - 45 cm.

Střední nosná zeď: suterén 60 cm

I., II., III NP - 45 cm.

Příčky převážně tl. 10 cm, další nosné zdi: 30 cm, 45 cm

Schodiště - kamenné stupně, schodnice tvořena I.profilem č. 120.

Krov - původní, stojatá stolice, krytina eternit, žlaby podokapní.

Podlahy: Jako nášlapní vrstva použito nejčastěji PVC, popř. na WC, ve spíži a skladu cementová dlažba. V předsíni, kuchyni a v pokoji podkladní vrstva tvoří buď původní podlaha (palubky), nebo novější (dřevotříska). Palubky občas použity i jako nášlapná vrstva v pokoji. Pod vanou v některých bytech teracová dlažba.

V suterénu betonová mazanina, na půdě topinková dlažba.

Výplně otvorů - většinou původní, dveře osazovány do dřevěných zárubní.

Parapety oken se pohybují okolo 85 cm.

Fasáda - vápenná omítka poškozená. Sokl kamenný, okolo sklepních oken CP, betonové překlady.

Přístup do domu z ulice Karolíny Světlé ze dvora.

Poznámka :

-----

Rozměry obdobné jako u domů Karolíny Světlé 7, Jiráskova 22 a Boženy Němcové 4.