


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo míst.	Účel místnosti	Plocha [m ²]	Podlaha
121	WC ŽENY	10,6	KERAM. DLAŽBA
122	UMÝVÁRNA + WC	5,6	KERAM. DLAŽBA
123	SPRCHY	48,1	KERAM. DLAŽBA
124	VSTUP DO BAZÉN. HALY	20,2	KERAM. DLAŽBA
125	SCHODIŠTĚ	20,4	TERACO

LEGENDA

- ÚT PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- ÚT ZPĚTNÉ POTRUBÍ
- 21VK-Z-600/1000 OCELOVÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO VK-Z - POZI TYP (21) - VÝŠKA - 600mm - DÉLKA 1000mm
- TRV15, RŠ15 TERMOSTATICKÝ VENTIL DN 15 S EL. TERMOSTATICKOU HLAVICÍ
- RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO VK DN 15
- NOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

DETAIL PŘIPOJENÍ: DESKOVÉ OT VK-Z



Poznámka:

- přípojky otopných těles budou vedeny v drážkách ve zdivu a připojeny ze zdi
- termostatické hlavice budou v provedení na dálkovou správu
- materiál potrubí měděné polotvrdé, pájené na měkko
- potrubí bude izolováno termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou

Zodp. projektant Ing. David Urbánek	Vypracoval Ing. David Robotka	Kontroloval Ing. David Robotka	Ing. David Robotka Náměstí 6 594 42 Měřín email: david@robotka.cz	
Investor: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava			Číslo zakázky	692024
Akce: ZSS-ROŠICKÉHO 6, JIHLAVA			Datum	11/2024
			Formát	2 A4
			Účel	DUR+DSP
Obsah: VYTÁPĚNÍ - NOVÝ STAV PŮDORYS 1.NP - UMÝVÁRNA ŽENY			Měřítko	1:50
			Číslo výkresu	Číslo kopie
			D 1.4.4.4	