



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA
Územní odbor Jihlava
Dopravní inspektorát



Pomáhat a chránit

Č.j.: KRPJ-135894-2/ČJ-2024-160706

Jihlava, 13. prosince 2024
Počet listů: 1

Ing. Zbyněk Pecina
Beranovec 27
588 33 Stonařov
IČ: 64348296

Jihozápadní trolejbusová tangenta, Jihlava – část veřejné osvětlení – stavební záměr

Policie České republiky, Územní odbor Jihlava, Dopravní inspektorát jako dotčený orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, vydává po prostudování předložené žádosti vč. příloh vyjádření ke stavebnímu řízení ve smyslu § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích:

Předložená dokumentace pro vydání příslušných povolení podle stavebního zákona je přípustná, pokud budou dodrženy následující zdůraznění či připomínky:

- situování nových sloupů veřejného osvětlení nesmí tvořit překážku v rozhledových polích křižovatek
- musí být zajištěna bezbariérovost stávajících chodníků, zejména v případě místního zúžení zachování průchozího prostoru minimálně 900 mm
- pro nové sloupy musí být dodrženy bezpečnostní odstupy dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací - Tabulky 4
- stožáry a svítidla VO nebudou zasahovat do průjezdního profilu komunikace
- stanovení prostorového umístění, členění, rozměry a druh konstrukcí osvětlovací soustavy musí být v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami TKP - kapitola 15

Pokud budou výše uvedená zdůraznění a připomínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval: por. Ing. Ondřej BURDA
komisař

por. Burda
Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Burda
Datum: 2024.12.13
11:49:10 +01'00'

npor. Bc. Josef HROMÁDKA, DiS.
vedoucí oddělení

adresa:
Vrchlického 46
586 04 Jihlava

Tel.: +420 974 266 252
Email: ondrej.burda@pcr.cz