

Čj.: MMJ/OI/312182/2024
UID: jihlv24v02u5p

Příjemce:
Ing. Zbyněk Pecina
Projektování el. zařízení
Fügnerova 3556/8
Jihlava
586 01

Nadpis: Vyjádření k dokumentaci o umístění a realizaci stavby „Jihozápadní trolejbusová tangenta, Jihlava – část veřejné osvětlení“

Při realizaci plánované stavby "**Jihozápadní trolejbusová tangenta, Jihlava – část veřejné osvětlení**" investora Statutární město Jihlava dojde ke styku s optickou sítí v naší správě. Optická vlákna v majetku statutárního města Jihlava jsou umístěna v infrastruktuře První telefonní společnosti s r.o. (červená linka) a v infrastruktuře Statutárního města Jihlavy (oranžová linka). Umístění optických vláken a tras je vyznačeno v přiloženém obrázku s výjimkou ulice Seifertova, Ke Skalce a Bří Čapků kde nové optické trasy v naší správě nejsou dosud zaměřeny. Před vlastním započítáním stavebních prací požadujeme, aby realizátor stavby si vyžádal u Odboru informatiky Magistrátu města Jihlavy aktualizované podklady o vedení optických tras v oblasti.

V místech kde dojde ke styku je nutno dodržet tyto podmínky:

1. před zahájením prací požádat o vytyčení trasy a projednat místní podmínky její ochrany zástupce První telefonní společnosti s r.o. a Odboru informatiky Magistrátu města Jihlavy
2. zemní práce do vzdálenosti 1,5 m provádět bez použití stavebních mechanismů
3. optická trasa bude zabezpečena proti poškození při přejíždění těžkou technikou
4. při porušení našeho vedení budou zastaveny práce do doby, než bude zajištěna oprava
5. v případě poškození naší sítě uhradí veškeré náklady na opravu stavebník
6. při obnažení našich sítí budou přizváni ke kontrole zástupci První telefonní společnosti s r.o. a Odboru informatiky Magistrátu města Jihlavy před jejich zásypem
7. pokud bude v průběhu stavby změněna výška krytí nad vedením v naší správě, žádáme v rámci stavby o provedení překládky vedení do potřebné hloubky
8. požadujeme dodržet normu pro souběh podzemních sítí
9. požadujeme po ukončení stavby zaslat nový polohopis ve formátu dgn

Proti provedení stavby **nemáme námitek**, toto vyjádření má platnost 2 roky.

V Jihlavě dne 18. 12. 2024

S pozdravem

Vladimír Křivánek
vedoucí odboru

