

Ing. Zbyněk Pecina  
Beranovec 27  
588 33 Suchá

Váš dopis ze dne  
5. 11. 2024

číslo jednací  
MMJ/OTS/279018/2024-JaA  
jihlvp24v02mpo  
SZ-MMJ/OTS/44128/2024/185

vyřizuje / telefon  
Mgr. Alice Jandějsková/565 592 534  
[alice.jandejskova@jihlava-city.cz](mailto:alice.jandejskova@jihlava-city.cz)

Jihlava  
25. 11. 2024

### **Vyjádření k akci: Veřejné osvětlení ul. Na Růžku**

Odbor technických služeb magistrátu města Jihlavy obdržel dne 5. 11. 2024 žádost o vyjádření k akci: „Veřejné osvětlení ul. Na Růžku“ – vyjádření k dokumentaci pro územní řízení.

Předloženým záměrem je výstavba veřejného osvětlení podél místní komunikace a komunikace pro motorová vozidla mezi ulicemi Na Růžku a Slavičkova a v ul. Slavičkova u kotelny.

Na jižním konci stavby v ulici Na Růžku bude ve stávajícím stožáru č. 4442 upravena svorkovnice a základ pro nový vývod. Ze stožáru bude vyveden nový kabel CYKY-J 4x10, kabelem budou prosmyčkovány nové stožáry se svítidly.

Na severním konci bude nové VO napojeno na stávající rozvod u stožáru č. 4630. Ze stožáru bude vytažen stávající kabel, který bude ukončen v nově zřízené rozpojovací skříni 9x160A instalované v pilíři vedle stožáru. Ze skříně bude vyveden kabel CYKY-J 4x10, který bude ukončen ve stožáru č. 4630. Ve skříni bude ukončen kabel nového rozvodu. Tento vývod pro kabel nebude ve skříni osazen pojistkami, bude sloužit jen pro poruchové napájení.

Na dno výkopu pro kabel bude uložen zemnicí pásek FeZn 30/4, kabelem budou prosmyčkovány jednotlivé svorkovnice stožárů VO, na zemnicí pásek budou přizemněny kovové části stožárů VO.

Kabely VO budou uloženy v zemi, v celé délce v ohebné dvouvrstvé chráničce KF09063 uložené v samostatném výkopu 35/80cm, v hloubce 70 cm na pískové lože tl. 10cm, překryty vrstvou písku a označeny výstražnou fólií. Výkop bude zasypán výkopkem dusaným po vrstvách cca 20cm.

Přechody komunikací budou řešeny překopem v souběhu se stávajícími překopy, kabely budou uloženy v chráničkách FK09110 v hloubce 1,2m, bude provedena oprava asfaltu včetně stávajících překopů v rozsahu dle požadavku správce komunikace.

Stavbou budou dotčeny tyto pozemky:

p.č. 135/106, 135/167, 135/1, 135/139, 135/162 k.ú. Bedřichov u Jihlavy, všechny v majetku Statutárního města Jihlava.

Investorem záměru je Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava.

Výše uvedeným záměrem dojde ke střetu souběhu/křížení s vodohospodářskou infrastrukturou, která je ve vlastnictví statutárního města Jihlava a v provozování SLUŽEB MĚSTA JIHLAVY s.r.o. – divize VI.

Statutární město Jihlava, odbor technických služeb, Magistrátu města Jihlavy **nemá** k plánovanému záměru námitek při dodržení následujících podmínek:

1. Plánovaný záměr musí svým technickým řešením a samotným provedením odpovídat aktuálnímu znění Standardů pro plánování, projektování, výstavbu, správu, údržbu a provozování vodovodů a kanalizací na území Statutárního města Jihlava viz [https://jihlava.cz/assets/File.ashx?id\\_org=5967&id\\_dokumenty=560848](https://jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=560848)
2. Při stavbě musí být dodržena ČSN 736005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení (Říjen 2020).
3. Před zahájením stavebních prací bude vytyčena vodohospodářská infrastruktura na náklady investora.
4. Upozorňujeme, že na pozemcích dotčených stavbou dojde ke střetu/kolizi s následující vodohospodářskou infrastrukturou a liniemi:
  - p.č.135/156, 135/167 k.ú. Bedřichov u Jihlavy, hlavní vodovodní řad č. 8509 ŠLT DN 100 a hlavní vodovodní řad č. 4442 ŠLT DN 150 – v majetku Statutárního města Jihlava
  - p.č. 135/167, 135/139 k.ú. Bedřichov u Jihlavy gravitační stoka jednotné kanalizace KAM DN 300 v majetku Statutárního města Jihlava
  - p.č. 135/167 k.ú. Bedřichov u Jihlavy - vodovodní přípojka LPE 63 majetku a provozování majitele připojené nemovitosti
  - p.č. 135/155 k.ú. Bedřichov u Jihlavy - vodovodní přípojka OC 50 v majetku a provozování majitele připojené nemovitosti
5. Při pracích na výše uvedených pozemcích je zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti, neboť práce budou probíhat v ochranném pásmu VHI, které je stanoveno dle zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Ochranné pásmo je stanoveno u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm vč. na 1,5 m, u průměrů nad 500 mm na 2,5 m. Během výstavby nesmí dojít k porušení a ohrožení VHI, které by mohlo ovlivnit její funkčnost.  
**V těchto místech požadujeme, aby práce probíhaly ručním výkopem.**
6. Požadujeme, aby výkopy v blízkosti vodohospodářské infrastruktury byly kopány ručně, aby nemohlo dojít k ovlivnění jejich funkčnosti VHI, které by mohlo ohrozit plynulý provoz.
7. V případě jakéhokoliv poškození VHI je investor povinen zajistit opravu na své náklady a uvést rozvody VHI do původního stavu.
8. Žádáme o vyzoomění nejméně 10 pracovních dní před plánovaným zahájením výkopových prací na výše uvedených pozemcích. Informaci zašlete na [vh@jihlava-city.cz](mailto:vh@jihlava-city.cz).
9. Budou dodrženy veškeré podmínky dané provozovatelem SMJ s.r.o.

Bez vyjádření nebo stanoviska provozovatele vodovodu a kanalizací SMJ s.r.o. – divize VI je toto vyjádření nebo stanovisko **neplatné**.

**Při každé změně projektu nebo stavby je nutno požádat o nové stanovisko.**

**Platnost tohoto vyjádření je po dobu jednoho roku od jeho vydání.**

S pozdravem

---

*podepsáno elektronicky*

Ing. Michal Horňák,  
vedoucí odboru technických služeb