



SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY

vodovody a kanalizace

Vyřizuje: Tomáš Plachý
Číslo jednací: 631/2024
E-mail/telefon: plachy@smj.cz/567553165
V Jihlavě dne 30. 10. 2024

Zbyněk Pecina
Beranovec 27
588 33 Suchá
zbyndapecina@seznam.cz

Veřejné osvětlení ul. Na Růžku – vyjádření k PD pro územní souhlas.

Předložená projektová dokumentace řeší stavbu "Veřejné osvětlení ul. Na Růžku".
Investorem stavby je Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava.

Jedná se o stavbu veřejného osvětlení, které je navrženo podél místní účelové pěší komunikace a komunikace pro motorová vozidla, mezi ulicemi Na Růžku a Slavíčková u kotelny.

Při realizaci shora uvedené stavby dojde ke střetu/kolizi:

- 1) S vodovodním řadem ŠLT DN 100 a ŠLT DN 150 (**souběh, křížení**) v majetku statutárního města Jihlava a provozování společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o.
- 2) S jednotnou kanalizační stokou KAM DN 300 (**souběh, křížení, základ pro stožár VO**) v majetku statutárního města Jihlava a provozování společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o.
- 3) S vodovodní přípojkou IPE 63 a OC 50 v majetku a provozování majitele připojené nemovitosti.

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (dále jen SMJ) jako smluvní provozovatel vodovodu a kanalizace na území statutárního města Jihlava nemá k vydání povolení na akci „Veřejné osvětlení ul. Na Růžku“ námitek po dodržení následujících podmínek:

Na základě smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi statutárním městem Jihlava, jako vlastníkem a společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., jako provozovatelem, je toto vyjádření nebo stanovisko bez vyjádření nebo stanoviska vlastníka vodohospodářské infrastruktury, tedy statutárního města Jihlavy, zastoupené Magistrátem města Jihlavy, odborem technických služeb, **neplatné.**

1. **Při stavbě musí být dodržena ČSN 736005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení (Říjen 2020)**
Navrhovaná stavba se dotkne vodovodních řadů a kanalizačních stok v majetku statutárního města Jihlava a provozování společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. a zasáhne do jejich ochranných pásem, proto **musí INVESTOR před zahájením prací na své náklady zajistit vytyčení polohy vodovodu a kanalizace a po dobu stavby zajistit stálost vyznačení.** Uvedené práce budou provedeny příslušným pracovníkem SMJ na základě objednávky/žádosti, která musí být předložena **nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem provedení prací konkrétní etapy (ulice).**

Kontakt pro vytyčení:

- ⇒ Petr Němec, ☎: +420 704 641 530, e-mail: nemecp@smj.cz
- ⇒ Jan Vlk, ☎: +420 704 641 543, e-mail: vlk@smj.cz

2. K objednavce/žádosti o vytyčení (nejpozději v den vytyčování na místě samém) doloží investor toto vyjádření s kopií dokumentace (situace s vyznačením trasy nebo rozsahu předmětné stavby nebo stavebních činností) Vyznačení polohy vodovodu a kanalizace bude písemně potvrzeno „**PROTOKOLEM O VYTYČENÍ**“, který bude vystaven příslušným pracovníkem SMJ na místě, jako potvrzení o provedeném vytyčení.

BEZ VYTYČENÍ NESMÍ BÝT PŘEDMĚTNÁ STAVBA/STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA

INVESTOR je plně zodpovědný za seznámení pracovníků, kteří budou vykonávat stavební činnosti s polohou vodovodu a kanalizace

3. Před zahájením stavby, nejméně 10 pracovních dnů předem, **INVESTOR** (sám, nebo prostřednictvím svého dodavatele díle) oznámí (e-mailem, faxem, poštou, osobním doručením) SMJ termín zahájení stavby (technik pro vyjádření Tomáš Plachý, 724 618 784; plachy@smj.cz).
4. Veškeré stavební práce a činnosti realizované v blízkosti stávajícího vedení a v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace budou prováděny výhradně ručně vhodným nářadím bez použití strojního pneumatického či elektrického zařízení, anebo motorových, či bateriových strojů a nářadí.
5. Po dokončení výkopů a pokládce kabelů (před záhozem), které budou křížit vodovodní řady a kanalizační stoky v majetku statutárního města Jihlavy a v provozování společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. **INVESTOR** vyzve pověřeného pracovníka SMJ k provedení kontroly: technika pro vyjádření Tomáš Plachý, 724 618 784, plachy@smj.cz. O provedené kontrole bude sepsán výstupní protokol s výsledkem bez závad, který bude v kopii předán zúčastněnému pracovníkovi SMJ.
6. Pokud by mělo dojít ke kolizi s vodovodem, kanalizací zajistí **INVESTOR** vypracování dodatku technické dokumentace/projektu, který bude SMJ zaslán/předán k vyjádření.
7. Při provádění stavby, zemních nebo jiných pracích, např. řízeného protlaku nebo překopu, které mohou ohrozit vedení vodovodu a kanalizace je **INVESTOR** povinen učinit na své náklady veškerá nutná opatření tak, aby nedošlo při provádění stavby k poškození stávajícího vedení vodovodu a kanalizace. Při provádění stavby/stavební činnosti v ochranném pásmu (za stavbu nebo stavební činnost se považují veškeré činnosti prováděné v ochranném pásmu) je **INVESTOR** povinen učinit na své náklady a na svou odpovědnost veškerá nutná opatření tak, aby nedošlo, resp. nemohlo dojít k:
 - a. Omezení přístupu SMJ k vodovodu a kanalizaci vč. souvisejících objektů
 - b. Poškození vodovodu a kanalizace, nebo k ovlivnění plynulého provozování, bezpečnosti a spolehlivosti provozu činností stavby (a to i přejezdem nákladních vozidel, stavebních strojů apod.), resp. k ohrožení technického stavu.
8. V případě každého i sebemenšího poškození vodovodu a kanalizace, vzniklého přímo či nepřímo činností stavby provede **INVESTOR** sám, nebo prostřednictvím svého dodavatele neprodleně ohlášení této události na:
 - Vodovod a kanalizace: +420 704 641 500 včetně mimo pracovní doby, So, Ne, svátků a následně písemně na havarie@smj.cz (poruchová a havarijní služba); v případě nedovolání se na uvedené číslo volat
 - Vodovod: +420 704 641 515 anebo +420 704 641 501 a následně písemně na havarie@smj.cz

INVESTOR je plně zodpovědný i za činnost svého dodavatele díla a jeho subdodavatelů.

Vodovody a kanalizace jsou chráněny ochranným pásmem dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (v jeho platném znění). Toto ochranné pásmo je stanoveno a vymezeno za účelem bezprostřední ochrany vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením a k zajištění jejich provozuschopnosti.

9. Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (do DN 500 mm) jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 1,5 m. U vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad DN 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vodorovné vzdálenosti od vnějšího líce potrubí zvyšují o 1,0 m. **Upozorňujeme, že ochranné pásmo je nutné dodržet i pro umístění základu pro stožár VO.**
10. Při křížení kabelového rozvodu s vodovodem a kanalizací bude dodržen úhel křížení 90° - 60°.

Na závěr si dovoluujeme požádat INVESTORA, aby nám po dokončení stavby předal zaměření trasy/polohy kabelů ve formátu. dgn V7./dwg v el. formě na adresu: voda@smj.cz

Při každé změně projektu nebo stavby je nutno SMJ požádat o nové stanovisko.
Toto vyjádření má platnost po dobu jednoho roku od jeho vydání!

S pozdravem



Marek Hurda
vedoucí technik - vyjádření

Provozovna divize: Hruškové Dvory 123, 586 01 Jihlava

