



Ing. Zbyněk Pecina
Projektování el. zařízení
Fügnerova 8, 586 01 Jihlava
mobil: 608 76 95 44
mail: zbyndapecina@seznam.cz

JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o.

Vyřizuje

Bohuslav Čepelák
603 105 675

14.6.2024

Věc: Vyjádření k PD pro územní řízení

Důvod: Umístění sítí.

Akce: Veřejné osvětlení ul. Na Růžku.

Na základě Vaší žádosti Vám oznamujeme, že při realizaci plánované Vaší stavby dojde k dotčení naší sítě – teplovodní předizolované potrubí a souvisejících komunikačních sdělovacích kabelů.

V rámci zájmové lokality dojde ke křížení se stávajícím potrubím.

S Vaší stavbou SOUHLASÍME za dodržení níže uvedených podmínek:

- Před zahájením stavebních prací je nutné požádat o vytýčení sítě a zaslání aktuální situace trasy vedení teplovodního potrubí
- Zemní práce v okolí teplovodního potrubí (do 1,5m od hrany potrubí) provádět pouze ručně se zvýšenou opatrností
- V rámci realizace stavby je nutno dodržovat prostorovou normu ČSN 73 6005
- Při jakémkoli dotčení nebo poškození potrubí nebo sdělovacích komunikačních kabelů musí být tato skutečnost okamžitě nahlášena našemu provozu, stavba bude okamžitě pozastavena do doby, než bude zajištěna oprava dotčené sítě
- V případě poškození naší sítě uhradí veškeré náklady na opravu zhotovitel nové stavby
- Před dokončením hrubých terénních úprav a finálního řešení povrchů bude vyzván náš pracovník k přejímce a dodržení prostorové normy, stejně tak bude přizván náš technik k zásypu při obnažení naší sítě v rámci stavebních prací
- Pokud bude v rámci křížení s našim potrubím nutná výšková úprava terénu, bude tato skutečnost řádně projednána a odsouhlasena, bez předchozího souhlasu není možné měnit výškové uspořádání terénu
- V ochranném pásmu (dále jen OP) teplovodního potrubí nebudou vysazovány žádné trvalé porosty ani umísťovány pevné stavby (vyjma inženýrských sítí). Ochranné pásmo teplovodního potrubí je 2,5m od vnější hrany potrubí na obě strany.
- Pokud bude nová stavba jakkoli zasahovat do našeho OP, je nutné novou stavbu navrhnout a umístit tak, aby byla do budoucna možná bezproblémová údržba či provádění oprav naší sítě bez jakýchkoliv omezení (výkop, řezání, vypouštění, svařování).
- V OP naší sítě nesmí být ukládán žádný materiál jako např. výkopová zemina, vybouraná suť nebo zařízení staveniště apod. bez zvláštního souhlasu se zápisem do stavebního deníku

JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o., Havlíčkova 111, 586 01 Jihlava, IČO: 60730820, DIČ: CZ60730820
tel.: +420 567 563 641, e-mail: sekretariat@kotelny.ji.cz, www.jihlavskékotelny.cz,
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo bankovního účtu: 944482/0800,
zapsány v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně C. 17418



Nedodržení výše uvedených podmínek je hrubým porušením tohoto vyjádření.

Hlášení poruch: +420 567 300 807, +420 603 105 685

Tento souhlas platí pro informaci o existenci a poloze sítí, pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení stavby, stavební povolení, veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby není-li v záhlaví uvedeno jinak.

Toto vyjádření má platnost 1 rok od data jeho vystavení. Platnost tohoto vyjádření nelze automaticky prodloužit, je nutné vždy zažádat o vydání nového vyjádření k platnému datu.

Součástí vyjádření je také přehledová situace vedení naší teplovodní sítě.

Za firmu Jihlavské kotelny, s.r.o.

Bohuslav Čepelák

Investiční technik

Čepelák
JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o.
Havlíčková 111, 586 01 JIHLAVA
DIČ: CZ60730820, IČ 60730820
tel.: 567 563 642

JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o., Havlíčkova 111, 586 01 Jihlava, IČO: 60730820, DIČ: CZ60730820
tel.: +420 567 563 641, e-mail: sekretariat@kotelny.ji.cz, www.jihlavskékotelny.cz,
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo bankovního účtu: 944482/0800,
zapsány v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně C. 17418

