

Ing. Zbyněk Pecina  
Beranovec 27,  
588 33 Suchá

Váš dopis ze dne	číslo jednací	vyřizuje / telefon	Jihlava
MMJ/OTS/282660/2024-RoE		Ing. Eva Rosendorfská/565 592 533	8. 11. 2024
jihlvp24v02jpg		eva.rosendorfska@jihlava-city.cz	

## **Vyjádření k akci „Veřejné osvětlení ul. Na Růžku“ – pro územní řízení – změna v PD**

Odbor technických služeb, magistrátu města Jihlavy obdržel dne 8. 11. 2024 žádost o vyjádření k akci s názvem „Veřejné osvětlení ul. Na Růžku“ pod č. j. MMJ/OTS/282660/2024

Předloženým záměrem je výstavba veřejného osvětlení podél komunikace mezi ulicemi Na Růžku a Slavíčková a v ul. Slavíčková u kotelny.

Na jižním konci stavby v ulici Na Růžku bude ve stávajícím stožáru č. 4442 upravena svorkovnice a základ pro nový vývod. Ze stožáru bude vyveden nový kabel CYKY-J 4x10, kabelem budou prosmyčkovány nové stožáry se svítidly. Na severním konci bude nové VO napojeno na stávající rozvod u stožáru č. 4630. Ze stožáru bude vytažen stávající kabel, který bude ukončen v nově zřízené rozpojovací skříni 9x160A instalované v pilíři vedle stožáru. Ze skříně bude vyveden kabel CYKY-J 4x10, který bude ukončen ve stožáru č. 4630. Ve skříni bude ukončen kabel nového rozvodu. Tento vývod pro kabel nebude ve skříni osazen pojistkami, bude sloužit jen pro poruchové napájení.

Na dno výkopu pro kabel bude uložen zemnicí pásek FeZn 30/4, kabelem budou prosmyčkovány jednotlivé svorkovnice stožárů VO, na zemnicí pásek budou přizemněny kovové části stožárů VO.

Na výše uvedenou akci bylo vydáno vyjádření s č.j. MMJ/OTS/150308/2024, vzhledem k úpravě trasy, která vedla ke změně PD je uvedené vyjádření nahrazeno tímto novým vyjádřením.

Navrženým záměrem dojde ke střetu s vodohospodářskou infrastrukturou ve vlastnictví statutárního města Jihlava a v provozování SLUŽEB MĚSTA JIHLAVY s.r.o. – divize VI.

Statutární město Jihlava, odbor technických služeb, Magistrátu města Jihlavy nemá k plánovanému záměru námitek při dodržení následujících podmínek:

1. Budou dodrženy podmínky uvedené ve standardech pro plánování, projektování, výstavbu, správu, údržbu a provozování vodovodů a kanalizací na území statutárního města Jihlavy [https://jihlava.cz/assets/File.ashx?id\\_org=5967&id\\_dokumenty=560848](https://jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=560848)
2. Vodohospodářská infrastruktura bude před zahájením vytyčena na náklady investora.
3. Žádáme, aby byla dodržena ochranná pásma vodohospodářské infrastruktury, a to dle zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Ochranné pásmo je dle zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích stanovené od průměru 500 m na 1,5 m u větších průměrů na 2,5 m.
4. V místech, kde dochází ke křížení nebo souběhu stavby s vodohospodářskou infrastrukturou (tedy v narušeném ochranném pásmu), požadujeme, aby byl výkop prováděn ručně. Práce, budou v ochranném pásmu probíhat se zvýšenou opatrností. Tato podmínka je nezbytná pro zajištění bezpečnosti a ochrany funkčnosti i plynulosti provozu stávající vodohospodářské infrastruktury.  
Ochranná pásma jsou vyžadována, aby se při provádění jakýchkoliv stavebních prací zajistila možnost bezpečného přístupu k infrastruktuře. To je klíčové zejména pro případné opravy nebo zásahy v případě havárie, kdy je nutné mít možnost provést výkop bez omezení přístupu a s co nejmenším rizikem poškození vodohospodářského zařízení.
5. Před zahájením prací bude OTS informováno minimálně 10 pracovních dní na [vh@jihlava-city.cz](mailto:vh@jihlava-city.cz)

6. Požadujeme, aby byly dodrženy veškeré podmínky stanovené provozovatelem SMJ s.r.o. ve vyjádření č.j. 631/2024.

Bez vyjádření nebo stanoviska provozovatele vodovodu a kanalizací SMJ s.r.o. – divize VI je toto vyjádření nebo stanovisko **neplatné**.

**Při každé změně projektu nebo stavby je nutno požádat o nové stanovisko.**

**Platnost tohoto vyjádření je po dobu jednoho roku od jeho vydání.**

S pozdravem

---

*podepsáno elektronicky*  
Ing. Michal Horňák,  
vedoucí odboru technických služeb