



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- ROZVODY PLYNU
- ROZVODY TELEFONU (SDĚLOVACÍ)
- ROZVODY VODOVODU, PŘÍPOJKY
- ROZVODY KANALIZACE
- ROZVODY NN - KABELOVÉ
- ROZVODY NN - KABELOVÉ - NOVÉ
- ROZVODY NN - VZDUŠNÉ
- ROZVODY VN - KABELOVÉ

POZNÁMKA

- PODZEMNÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE INFORMATIVNĚ
- PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE PODZEMNÍCH SÍTÍ O JEJICH VYTYČENÍ DETEKTOREM NEBO Z DOKUMENTACE. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NELZE POUŽÍT KÓT Z PŘÍLOŽENÉ SITUACE
- KABELY VO BUDOU ULOŽENY V ZEMI V CHRÁNIČCE KF09063 V CELÉ DÉLCE, V SAMOSTATNÉM VÝKOPU 35x80cm V HLOUBCE 70cm, NA PÍSKOVÉ LOŽE, PŘEKRYTY VRSTVOU PÍSKU TL. 10cm A OZNAČENY VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ
- POD KOMUNIKACEMI ULOŽIT KABEL VO V OHEBNÉ DVOUVRSTVĚ CHRÁNIČCE KF09110 V HLOUBCE 1,2m, PŘECHOD KOMUNIKACÍ JE NAVRŽEN PROTAKEM, PŘECHODY CHODNÍKŮ PŘEKOPEM
- STÁVAJÍCÍ STOŽÁR 223 A VYZNAČENÝ VZDUŠNÝ ROZVOD ZDEMONTOVAT

LEGENDA

- KABELY VO - CYKY-J 4x10/KF09063 + FeZn30/4
- KABELY VO - CYKY-J 4x10 VE STÁVAJÍCÍ CHRÁNIČKCE KF09063 STÁVAJÍCÍ ZEMNĚNÍ FeZn D10
- KABELY VO - CYKY-J 4x10 VE STÁVAJÍCÍ CHRÁNIČKCE KF09063 STÁVAJÍCÍ ZEMNĚNÍ FeZn D10
- NOVÁ OHEBNÁ DVOUVRSTVÁ CHRÁNIČKA HDPE110, CHRÁNIČKA POD KOMUNIKACÍ V HLOUBCE 1,2m, PŘECHOD CHODNÍKU PŘEKOPEM
- NOVÁ OHEBNÁ DVOUVRSTVÁ CHRÁNIČKA HDPE110, CHRÁNIČKA POD KOMUNIKACÍ V HLOUBCE 1,2m, PŘECHOD KOMUNIKACE PROTAKEM
- STÁVAJÍCÍ OHEBNÁ DVOUVRSTVÁ CHRÁNIČKA KF09063 POD KOMUNIKACÍ V HLOUBCE 1,2m, DO CHRÁNIČKY ZAVLÉCT KABEL CYKY-J 4x10
- STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO NA STÁVAJÍCÍM STOŽÁRU - ZACHOVAT, OPRAVIT PATICE A POD.
- STÁVAJÍCÍ OSVĚTLOVACÍ BOD KE ZRUŠENÍ

Rozvodná soustava NN: 3+PEN, 3+N+PE, 1+N+PE, 50Hz, 230/400V / TN-C, TN-S
Ochrana PND: automatickým odpojením v síti TN, dle ČSN 33 2000-4-41, ed.3



Zodp. proj.:	Ing. Zbyněk Pecina	Ing. Zbyněk Pecina
Akce :	Úprava VO v parku za OD, Jihlava	Projektování el. zařízení Fügnerova 8, Jihlava mobil: 608 76 95 44 mail: zbyndapecina@seznam.cz
Veřejné osvětlení		Stupeň: DpPS
Investor:	Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, Jihlava	Datum: říjen 2024
Výkres :	SITUACE - ROZVOD VO	Formát: 4 x A4
		Číslo zakázky: a772024
		Měřítko : 1:250
		Kopie č.: Výkres č.: C.3