

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava
Tel.: 567 553 240, IČO: 60727772, DIČ: CZ 60727772

Vyjádření č. **157-24 MU** z hlediska sítí VO vč. činností v OP k PD stavby

Posílení vodovodní sítě v Jihlavě – SV větev

Žadatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Ing. Iva Výtisková
Adresa: Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Mob.: 605289627
Email: vytiskova@vrv.cz
Stavba: Posílení vodovodní sítě v Jihlavě – SV větev

Sdělujeme,

že v zájmovém území, dle dodaných podkladů, **se nachází** nadzemní a zemní sítě veřejného osvětlení (VO) v naší správě – viz příložené situace.

S realizací stavby a vydáním stavebního povolení výše uvedené stavby tak, jak byla předložena PD

souhlasíme

pouze za podmínky, že VO zůstane zachováno v plném rozsahu a plně funkční.

Při realizaci je bezpodmínečně nutné dodržet níže uvedená opatření.


Opatření pro zemní práce v pásmu VO

- před zahájením prací je nutné bezpodmínečně přesně **zjistit-vytyčit kabelová vedení** / prostor nápojných míst / přímo na staveništi a to správcem sítí VO
- veškeré zemní práce v blízkosti vedení či zařízení VO budou prováděny ručně
- předem **upozornit** organizaci vydávající toto vyjádření **o zahájení stavebních prací** a **uvést spojení** s pracovníkem zodpovědným za provádění stavby
- při jakémkoliv odhalení sítí VO vlivem zemních prací, budou tyto sítě **nově uloženy do chrániček**
/ např. betonové skládané a pod. /
- při stavbě zabezpečit dotčené vedení před poškozením, případné poškození **neprodleně ohlásit**
- před definitivním záhozem si **vyhrazujeme právo kontroly instalace** /nového kabelu, chrániček, spojky a pouzdra stožáru apod. /převzetí **zápisem do stavebního deníku**
- prováděné výkopy nesmí být blíže než 1m od základu sloupů, nelze-li tuto podmínku dodržet, provede investor opatření dle dispozic správce zařízení
- při křížení či těsném souběhu s naším vedením VO **dodržet minimální vzdálenosti** stanovené ČSN 73 6005
- v případě průchodnosti obyvatel přes dotčenou stavbu **musí být zajištěno řádné osvětlení** průchodné komunikace.

Technické podmínky stanoví správce zařízení.

Jakékoliv poškození zařízení veřejného osvětlení odstraní zhotovitel stavby v celém rozsahu na své náklady. Dále správce tohoto veřejného osvětlení vystaví zhotoviteli stavby jednorázovou **pokutu** v hodnotě **10.000, Kč** za poškození tohoto zařízení, splatnou do 14 dnů od doručení.

Situace VO



Doba platnosti vyjádření je 1 rok od data vydání.

Pokud se stane toto stanovisko v době své platnosti součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citováno č. stanoviska) prodlužuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.



V Jihlavě dne 4. 6. 2024

vyřizuje: Jaroslav Munduch
mob.: 734 173 436

