

AQA-CLEAN
U Dvora 11
586 00 Jihlava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

PM-26993/2024/5203/Maj

VYŘIZUJE

Ing. Denisa Majerová

+420 541 637 299

majerovad@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

24.7.2024

Rekonstrukce vírového separátoru ul. Polenská, Jihlava

k.ú. Jihlava; ORP Jihlava; kraj Vysočina; ČHP 4-16-01-0490-0-00

Charakteristika akce:

Byla nám předložena žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro společné řízení předmětné stavby. Projekt zpracoval AQA-CLEAN, Ing. Kopecký a Ing. Novotný. Investorem stavby je Statutární město Jihlava. Jedná se o rekonstrukci separátoru, včetně propojovacího potrubí. Rekonstrukce spočívá v osazení objektu separátoru o 0,61 m níže tak, aby bylo eliminováno zpětné vzduť ve stoce B. Dále je navržena úprava objektu horního zhlaví jednoramenní kanalizační shybky, kdy bude dno osazeno na kótě o 0,50 m výše než je dno dolního zhlaví. Z důvodu změny výškového umístění vírového separátoru bude rekonstruována také krátká odlehčovací stoka. V rámci stavby je dále navrženo zkapacitnění potrubí předmětného úseku stoky B nad vírovým separátorem a to navýšením podélného sklonu z 0,4% na 1,0 %.

Stavba se nachází ve vyhlášeném záplavovém území VVT Jihlava. Správcem VVT Jihlava je Povodí Moravy, s.p., provoz Jihlava (Mlýnská 37, 586 01 Jihlava, vedoucí provozu Ing. Vladimír Drexler, tel.: 537 302 286, e-mail: drexler@pmo.cz).

Zájmová lokalita se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod DYJ_0870 Jihlava od toku Jihlávka po tok Brtnice.

Stanovisko správce povodí a správce VVT Jihlava:

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů souhlasíme s předloženým stavebním záměrem.

Upozorňujeme:

- Stavba se nachází v záplavovém území VVT Jihlava. Povodí Moravy, s.p., nebude zodpovídat za případné škody na majetku, které mohou majiteli stavby vzniknout při průchodu velkých vod. Každý vlastník stavby a zařízení v záplavových územích, korytech vodních toků nebo sousedících s nimi je povinen udržovat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval a plynulý odchod vod, a to i v případě povodní. Povinnosti vlastníků pozemků a staveb ležících v záplavovém území a v blízkosti vodního toku jsou dány ustanoveními §52 a §85 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Povinnosti vlastníka stavby plní na rozestavěných stavbách stavebník.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.

II. Vyjádření správce dotčeného VVT Jihlava

Z provozního hlediska správce výše uvedeného vodního toku, je tato stavba možná za splnění následujících podmínek:

1. Stávající výústní objekt do VVT Jihlava požadujeme opravit a doplnit velkým kamenným záhozem.
2. Při realizačních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č.254/2001 Sb. (o vodách a jeho změn), zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
3. Zahájení a ukončení prací požadujeme v dostatečném časovém předstihu oznámit Povodí Moravy, s.p., provozu Jihlava na e-mail provozjihlava@pmo.cz.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude - li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí