


Běžná prohlídka č. 004/P/24	
Kraj	Vysočina
Obec	Jihlava
Prohlídku provedl	správce MK - Miroslav Duba, číslo osvědčení 29/2023
Počasí	oblačno, 0,0°C
Datum	02.12.2024

Základní údaje		
č. komunikace/místo	evidenční č. propustku	
24b / Zborná - příjezdová	24b-2P	

Spodní stavba	
stav a závady	
Základy	Plošné založení.
Opěry	-
Křídla, čela	Rovnoběžná betonová. Hloubkový rozpad betonu. Na vtokové straně svislé otevřené trhliny, podemletá čela v úrovni hladiny potoka. Výluhy pojiva. Vyklánění čela.
Okolí propustku	Výtoková strana zcela nepřístupná - za plotem!

Vrchní stavba	
stav a závady	
Nosná konstrukce	Betonové roury DN1000 - degradace betonu, podemleté na vtokové straně. Příčná trhlina u levé krajní trouby. Vyplavený beton v úrovni stálého průtoku. Druhá skruž od vtokové strany je v úrovni hladiny zcela rozpadlá. Povlak z řas.
Hydroizolace	Nefunkční, silné zatékání.
Vozovka	Živičná, trhlina ve vozovce, nebezpečné krajnice znečištěné vegetací.
Chodníky	-
Římky	Monolitické betonové. Hloubková degradace betonu, trhliny. Betonové římsy se rozpadají.
Zábradlí a DZ	Zábradlí je uvolněné, koroze, špatné ukončení zábradlí. Zachytý systém neodpovídá ČSN. Ev.č. propustku není osazeno. Ani další DZ.
Cizí zařízení	Kanalizace. Poblíž vtokové strany se nachází vodovod, STL plynovod, kabely NN a VO.

Návrh údržby a oprav	
	Osadit betonová svodidla na kraje vozovky z důvodu omezení pojezdu vozidel. Oprava rozpadlé betonové skruže. Provést sanaci levé čelní zdi. Oprava římsy. Zpřístupnění mostu na vtokové a výtokové straně - nelze provádět prohlídky. Oprava trhlín ve vozovce. Plánovat náhradu propustku novým objektem.

Záznam o projednání návrhu opatření, stanovení způsobů a termínu odstranění závad a stanovisko Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy	
	S výsledky prohlídky byl seznámen Ing. Bc. Karel Trojan, Ph.D. - vedoucí oddělení silničního hospodářství a komunálních služeb.

Klasifikační stupeň stavebního stavu propustku		Použitelnost	
Součinitel stavu konstrukce $\alpha=0,4$	VI - Velmi špatný		4
Zatížitelnost t	Vn ?	Vr ?	Ve ?

Návrh termínu další běžné, hlavní nebo mimořádné prohlídky	
běžná	2025
hlavní	2025
mimořádná	

podpis a razítko	 SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. Havlíčкова 218/64, 586 01 Jihlava tel.: 567 553 216 fax: 567 309 038 IČ: 60727772 DIČ: CZ60727772 31
------------------	---

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava, tel: 567 553 111, fax: 567 309 038,
e-mail: smj@smj.cz, http://www.smj.cz, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 17143, IČ 60727772, DIČ CZ60727772, Komerční banka a.s., číslo účtu: 19-4649590277/0100

