


Poznámky:

Elektroinstalace bude uložena v drážkách pod omítkou a také v drážkách v podlaze. V podlaze bude kabláž uložena v trubkách z důvodu mechanické ochrany před zabetonováním. Bude využito stávajících pozic vypínačů a zásuvek. Při drážkování v podlahách nutno dát pozor na stávající kabeláž spodních bytů. Před a po drážkování nutné ověřit funkci světlidel v bytech o patro níž.



Provozní napětí:
3x230/400V,50Hz
Ochrana před nebezpečným
dotykem – automatickým
odpojením od zdroje

Legenda značek:

El. vývod 3-fázový

RZ1

Elektrorozvaděč

Trojpólový vypínač se signálkou

Zásuvka dvojnásobná 230V, pod omítku, IP 40


Zásuvka dvojnásobná 230V, pod omítku, s přepětovou ochranou IP 40

Zásuvka 230V, pod omítku, IP 40

Vypínač řízení 1/0, pod omítku, IP 20

Zásuvka 230V, pod omítku, IP 44

Vedeno v podlaze

Vedoucí projektu	Zodp. projektant	Vypracoval	 SPA spol. s r.o. JIHLAVA společnost projektových ateliérů Havlíčkova 46, 586 01 JIHLAVA Tel.: 579 306 746 E-mail: projekce@spa.ji.cz	
Ing. Jiří Jánský	Ing. Mich. Nestrojil	Ing. Mich. Nestrojil		
Místo, okres:	Jihlava	Jihlava		
Investor:	Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava		Formát:	2xA4
Akce: DPS Za Prachárnou 1a, Jihlava Oprava bytových jader v bytových jednotkách č. 51 a 76			Datum:	08/2025
			Stupeň:	DPS
			Zakázka číslo:	2508-04-005
			Měřítko	Číslo výkresu:
Příloha: Silové rozvody 4NP byt 51			1:50	600