



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ -GRAVITAČNÍ KAN.



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ -TLAKOVÉ POTRUBÍ (kanalizační výtlač, vodovod)



URČENÍ MINIMÁLNÍ ŠÍŘKY VÝKOPU:

-určení na základě hloubky výkopu a na průměru potrubí, není-li určeno ve výkresové části jinak
-šířka výkopu se uvažuje ta větší z obou tabulkových hodnot

| HLOUBKA VÝKOPU | ZAPAŽENÁ ŠÍŘKA VÝKOPU (š) |
|----------------|---------------------------|
| >1.0 - 1.75 m | 0.8 m |
| 1.75 - 4.0 m | 0.9 m |
| > 4.0 m | 1.0 m |

| DN (mm) | ZAPAŽENÁ ŠÍŘKA VÝKOPU (š) |
|------------|---------------------------|
| < 225 | D + 0.40 m |
| 225 - 350 | D + 0.50 m |
| 350 - 700 | D + 0.70 m |
| 700 - 1200 | D + 0.85 m |
| > 1200 | D + 1.00 m |

Pozn.: D - vnější průměr potrubí

POZNÁMKY:

-HUTNĚNÍ OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ PO VRSTVÁCH δ 0.15 - 0.3 m
-PŘÍPADNÁ DRENÁŽ PRO VÝSKYT SPODNÍ VODY JE JEN PO DOBU VÝSTAVBY (iž nepotřebnou drenáž přerušit dle zastížené geologie a místních podmínek)
-Při nevyhovujícím materiálu základové spáry (rozbředlý jíl), odtěžit rozbředlou vrstvu a doplnit vhodnou únosnou vrstvou na geotextilii

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1. Na výkresovou část dokumentace se vztahují specifikace ostatních částí projektu, se kterými tvoří tato část nedílný celek. Při nejasnosti ihned kontaktujte projektanta!

2. Při rozporech v dokumentaci mají přednost:
- dokumenty a revize výkresů s novějším datem,
 - textové specifikace před grafickým znázorněním,
 - kóty před rozměry odměřenými na výkrese,
 - výkresy podrobnějšího měřítka,
 - architektonická část a koordinační výkresy před projekty profesí, přičemž technické řešení profesí musí být zachováno.

LEGENDA REVIZÍ

| č.rev. | datum | popis revize |
|--------|-------|--------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

±0,000 = 614,230 m.n.m B.p.v.

| | | | |
|-----------------------|---|-----|------------|
| PROJEKT: | Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy | ZN: | BRT |
| | Černé lesy č.p. 430 588 32 Brtnice | | |
| STAVEBNÍK: | Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 586 01 Jihlava 1 IČO: 000 286 010 zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem | | |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: | Rusina Frei, s.r.o. Blanická 845/9, 120 00 Praha 2 info@rusinafrei.cz, tel. +420 607 715 885 www.rusinafrei.cz | | |
| PROJEKTANT: | Ing. Petr Lomnický tel.: 608 513 377, www.jamiprojekt.cz | | |

| | |
|---------|---|
| STUPEŇ: | DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY |
| OBJEKT: | S005, S010 |
| ČÁST: | D.2.1 |
| VÝKRES: | Vzorový příčný řez uložení potrubí |

| | | | |
|----------|---------|-----------|---|
| MĚŘÍTKO: | --- | FORMÁT: | 420/297 |
| DATUM: | 04/2025 | KRESLIL: | Mgr. Renata Kukačková Ing. Jaroslav Kršňák |
| REVIZE: | | OZNAČENÍ: | D.2.1.b.04 |

Neoprávněné rozšiřování či reprodukování tohoto materiálu nebo jeho části je zakázáno!