

P R O F a t + E K I S J I H L A V A s p o l . s r . o .

PROFESNÍ ATELIER A ENERGETICKÉ KONZULTAČNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO
 JANA MASARYKA 16*JIHLAVA*PSC 586 01*tel/fax 567303306, 567309241*Email profat@profat.ji.cz

PŘÍLOHA Č. 1 -TABULKA MÍSTNOSTÍ

Stavební objekt :

VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ

**Rozvoj odborných výukových prostor na základních
 školách v Jihlavě - II.etapa - ZŠ Havlíčkova II.**

Investor

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám 97/1, 586 01 Jihlava

Stupeň

DSP

Zakázkové číslo:

25-23-DPS

Počet stran:

1

číslo míst.	Název místnosti	Plocha místn. m2	Výška místn. m	Objem místn. m3	Přívod m3/h	Odvod m3/h	Poč. osob	Poznámka
----------------	-----------------	------------------------	----------------------	-----------------------	----------------	---------------	--------------	----------

UČEBNY 4.NP

4.09	předsin WC chlapci	3,8	2,70	10,26		60	2	30 m3/h umyvadlo
4.10	WC chlapci	6,7	2,70	18,09		140	1+3	50 m3/h wc, 30 m3/h pisoar
4.11	WC imobilní	3,5	2,70	9,45		80	1+1	50 m3/h wc, 30 m3/h umyvadlo
4.12	předsin WC dívky	3,6	2,70	9,72		60	2	30 m3/h umyvadlo
4.13	WC dívky	9,6	2,70	25,92		150	3	50 m3/h wc,
4.02	chodba	96,7	1,80	174,1	500	490		
4.05	UČEBNA JAZYKŮ I	43,2	3,1	133,9	500	500	18	25 m3/h žák+50 m3/h učitel
4.07	UČEBNA JAZYKŮ II	43,2	3,1	133,9	550	550	20	25 m3/h žák+50 m3/h učitel
4.08	UČEBNA PC	68	3,1	210,8	750	750	28	25 m3/h žák+50 m3/h učitel
4.15	UČEBNA VÝT. VÝCHOVY	71	3,1	220,1	800	800	30	25 m3/h žák+50 m3/h učitel
	celkem				3100	3090		