



LEGENDA:

- FLEXIBILNÍ HADICE SystemAir
- VENTILATION HOOD
- VÝFUKOVÁ HLAVICE
- PRÍVODNÍ POTRUBÍ
- ODVODNÍ POTRUBÍ

POZNÁMKY:

-U VŠECH PRVKŮ RAL DLE VÝBĚRU ARCHTEKTA
-PRO SPRÁVNOU FUNKCI VZT JEDNOTKY JE TŘEBA VYPĚNĚT FILTR 1-2x ZA ROK
-POTRUBÍ BUDE UCHYČENO ZÁVĚSÝ PŘEVÁŠENÉ KE STROPU, ZÁVĚSÝ VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ BUDOU PROVEDENY Z MATERIÁLU
-ROZMĚR DLE PŘÍSLUŠNÉ VELIKOSTI POTRUBÍ
-KRUHOVÉ POTRUBÍ "SPIRO" SKUPINY I, SPOJE POTRUBÍ BUDOU PO SPOJENÍ A MONTÁŽI SAMOPEZŇNÝCH SROUBŮ PŘEPEPENÝ TĚSNÍCÍ PÁSKOU
-PROFESÉ ELEKTRO ZAJISTÍ ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ POTRUBNÍCH VENTILÁTORŮ, VZT JEDNOTKY, PŘESNÉ SPECIFIKACE NUTNO OVĚŘIT U VÝROBCE
-KRUHOVÉ POTRUBÍ "SPIRO" SKUPINY I, SPOJE POTRUBÍ BUDOU PO SPOJENÍ A MONTÁŽI SAMOPEZŇNÝCH SROUBŮ PŘEPEPENÝ TĚSNÍCÍ PÁSKOU
-PLOCHY VZDUCHOVODU, PŘI TLAKOVÉ ZKŮŠEBNÍ DIFERENCI VNĚ A UVNITŘ VZDUCHOVODŮ 500 PA
-HRANATÉ POTRUBÍ VYROBENÉHO Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU SKI, SPOJE PŘÍRUBOVÉ "C" PROFIL MEZI PŘÍRUBY BUDE VLOŽENO
-TĚSNĚNÍ MAXIMÁLNÍ POVOLENÁ NETĚSNOST VZDUCHOVODŮ ČNÍ 2,5 % Z OBJEMU VZDUŠINY DOPRAVOVANÉ PŘÍSLUŠNÝM ZAŘÍZENÍM
-POTRUBÍ BUDE VEDENO V PODHLEDU, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
-VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ MUSÍ BÝT TEPELNĚ IZOLOVANÉ VATOU MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKY 50 mm S
-TECHNICKÉ PROVEDENÍ A BARVA PROTIDEŠŤOVÝCH ŽALUZIÍ PROVEDENA DLE VÝBĚRU ARCHTEKTA
-UVEDENÍ VÝROBCI V TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI SLOUŽÍ POUZE JAKO REFERENČNÍ PŘÍKLAD ODPOVÍDAJÍCÍ POŽADOVANÝM
-KVALITATIVNÍM A VÝKONNOSTNÍM PARAMETRŮM

±0,000 = 614,230 m.n.m B.p.v.

PROJEKT: Centrum neformálního vzdělávání Hájenská Černé lesy
Černé lesy č.p. 430
588 32 Brtnice

STAVEBNÍK: Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 971
586 01 Jihlava 1
ICO: 000 286 010
zastupující: Mgr. Přemysl Rybík, primátorem

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Rusina Frit, s.r.o.
Branická 945/9, 120 00 Praha 2
info@rusinafr.cz tel. +420 607 715 885
www.rusinafr.cz

PROJEKTANT: SEBESTA Industries s.r.o.
190 00 Praha - Letňany
tel. +420 50842238
email: info@sebesta-industries.com

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

OBJEKT: SO 01

ČÁST: D.1.4.02 Vzduchotechnika

VÝKRES: Podrobný Sítěch

MĚŘÍTKO: 1:50 FORMÁT: A4

DATUM: 04/2025 OZNAČENÍ: 103

REVIZE:

Nepřímé rozložení či reprodukování tohoto materiálu nebo jeho částí je zakázáno!