



stávající potrubí ŠLT 300 v délce cca 110 m bude dle požadavku provozovatele vyplněno cementopopílkovou směsí a nebude z důvodu změny trasy odstraněno

VB5 HV stávající podzemní hydrant bude nahrazen novým

# PŘELOŽKA VODOVODU TLT DN 300, trř. C50 - dl. 122,8 m

- LEGENDA :
- NAVRHOVANÉ SÍTĚ :  
PŘELOŽKA VODOVODU
- STÁVAJÍCÍ SÍTĚ :  
VODOVOD  
RUŠENÝ VODOVOD  
VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Průběh podzemních inženýrských sítí je zobrazen z podkladů správce sítí, před započítím zemních prací je průběh sítí nutné vyhledat detektorem.

Souřadnicový systém JTSK  
Výškový systém BPV

	vypracoval <b>FICHTNEROVÁ</b>	Autorizovaný inženýr <b>ING. NOVOTNÝ</b>	<div>AOA - CLEAN projekční a geodetická kancelář U DVORA 11 JIHLAVA</div>	
Investor : <b>Statutární město Jihlava</b>	Kraj : <b>Vysočina</b>			
Přeložka vodovodního řadu u Möbelix			Datum	<b>02/2025</b>
			Číslo zak.	<b>2721</b>
			Stupeň	<b>DSP</b>
Příloha : <b>Situace vodovodu</b>			Měřítko : <b>1:250</b>	Příloha č.: <b>D.2</b>