

Carlita s r.o.
Ing. Petr Kristýnek
U Brány 1031/4
586 01 Jihlava

Váš dopis ze dne
14. 2. 2024

číslo jednací
MMJ/OŽP/33822/2024-MaŽ
SZ-MMJ/OŽP/22568/2024/2
jihlvp24v00qlp

vyřizuje / telefon
Ing.Manová/565593360

Jihlava
11. 4. 2024

Vyjádření správce veřejné zeleně k dotčení pozemků ve vlastnictví statutárního města Jihlavy

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, oddělení služeb v životním prostředí jako správce veřejné zeleně obdržel dne 14. 2. 2024 žádost o vyjádření k PD pro společné řízení: „**Rekonstrukce trolejbusové trati na Tř. Legionářů a zastávka USoudu**“. Dle předložené projektové dokumentace je nutné kácení 6 exemplářů stromů, které jsou v přímé kolizi s plánovanou stavbou.

Správce veřejné zeleně **s o u h l a s í** s realizací záměru za předpokladu plného respektování níže uvedených podmínek:

1. Na pozemku p.č. 5876/1, k.ú. Jihlava se nachází vzrostlé exempláře 7 ks Acer platanoides (javor mléčný), ID: 22193, průměr kmene 35 cm; ID: 22175, průměr kmene 13 cm; ID: 22163 průměr kmene 19 cm, ID: 20868 průměr kmene 7 cm, ID: 22195 průměr kmene 7 cm, ID: 22165 průměr kmene 7 cm, ID: 20892 průměr kmene 8 cm), které jsou v přímé kolizi s plánovanou stavbou a je nutné jejich kácení z důvodu stavby.
2. Kácení dřevin, které jsou v kolizi s plánovanou stavbou, může být prováděno pouze po vydání pravomocného povolení (popř. závazného stanoviska) ke kácení, vydaného příslušným orgánem ochrany přírody na základě žádosti, kterou podává vlastník pozemku, popř. investor se souhlasem majitele pozemku. Orgán ochrany přírody v rozhodnutí o kácení (závazném stanovisku) stanoví, jakým způsobem bude realizována náhrada za kácené dřeviny nebo odvod do Ekologického fondu města.
3. Náklady na kácení včetně likvidace veškeré dřevní hmoty musí být zahrnuty do rozpočtu akce.
4. Výkopové práce realizované pod okapovou linií dřevin musí být prováděny ručně. Při výkopu se nesmí přetínat kořeny s větším průměrem než 2 cm. Pokud dojde k poškození, musí být kořen ostře přetnut a místo řezu zahlazeno. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a působením mrazu.
5. Při realizaci stavby se bude zhotovitel řídit Standardem péče o přírodu a krajinu – řada A č.01-002 Ochrana dřevin při stavební činnosti (ke stažení <http://standardy.nature.cz/seznam-standardu/>).
6. Při provádění prací je nutné dbát na to, aby nebyla poškozena stávající zeleň. Veškeré zásahy do veřejné zeleně je nutné řešit pouze se správcem zeleně – OŽP, oddělením služeb v životním prostředí a to **s dostatečným časovým předstihem**.

7. V případě dotčení zeleně na pozemcích statutárního města Jihlavy (např. vjezdem mechanizace, výkopovými pracemi, dočasným uložením stav. materiálu aj.) je před zahájením akce povinností investora popřípadě zhotovitele ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství (dle obecně závazné vyhlášky č. 14/2023) správci VZ (kontakt. Ing. David Marek, tel. 565593365). **Správcem VZ budou před zahájením stavby stanoveny limity pro využívání dotčeného území (určení ploch pro skladování materiálu, trasy pro poježdění stavební techniky apod.).**
8. Po ukončení stavby bude z pozemků zasažených výkopovými pracemi odstraněno kamení a zbytky stavebního materiálu. Terén bude urovnán a zhutněn v případě potřeby dodána 10 cm vrstva ornice nebo kompostu a založen trávník. Při zakládání trávniku budou dodrženy postupy dané normami SADOVNICTVÍ A KRAJINÁŘSTVÍ ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků a ČSN DIN 18 915 Práce s půdou. Upravené pozemky budou na základě písemného protokolu předány zpět do správy OŽP.

Realizací tohoto projektu nedojde k dotčení dřevin ošetřených v rámci projektu „Revitalizace městské zeleně v Jihlavě“.

S pozdravem

Ing. Žaneta Manová
vedoucí oddělení služeb v životním prostředí